

Protokół Nr 52.2024 r
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wojcieszów odbytej
w dniu 18 marca 2024 roku.

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Danuta Brzeziewska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, udział wzięło pięciu członków komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Komisji o godzinie 9. 30 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po przywitaniu członków komisji oświadczyła, iż zgodnie z z listą obecności aktualnie liczba członków stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Porządek obrad :

- 1/ Informacja z działania nowej oczyszczalni ścieków za 2023 r oraz do dnia posiedzenia komisji w 2024 r. Koszty eksploatacji.
- 2/ Sprawy różne.

Ad. 1. Komisja Rewizyjna zapoznała się z kosztami działania oczyszczalni ścieków za 2023 r.

A/ Wydatki na materiały : wyniosły 35.589,22 zł w tym na zakup paliwa do ciągnika DZL WK05 - 16.489,65 zł, zakup środków do wytrącania osadu / wapno, flopan, polimer / -5.952,54 zł, zakup paliwa do ciągnika DZL UT28 - 3.553,76 zł, pozostałe materiały - 5.913,84 zł.

B/ Zakup energii na oczyszczalnię ścieków ul. Bol. Chrobrego 206 A - 92.672,61, zł, oczyszczalnia ul. Kościelna - 44.727,96 zł, przepompownia ścieków ul. Sadowa 4.435,79 zł, płatność faktur grudniowych 2022 r w styczniu 2023 r - 8.133,60 zł.

C/ Naprawy usługi ogólne firm zewnętrznych - 67.423,06 zł w tym doradztwo związane z ochrony środowiska - 4.506,48 zł, usługi transportowe – 8.717,85 zł, dzierżawa kontenera – 8.730,76 zł, usługi związane z obróbką odpadów – 35.648,76 zł, serwis gwarancyjny oczyszczalni – 3.186,40 zł, przegląd gwarancyjny agregatu – 2.646,08 zł.

D/ Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych - 1.762,63 zł.

E/ Wydatki związane za badanie próbek ściekowych - 6.861,01 zł.

F/ Pozostałe wydatki - 35.739,00 zł w tym opłata za zajęcie pasa drogowego - 18.897,00 zł, opłata Wody Polskie – 10.385,00 zł, ubezpieczenie majątkowe - 4.759,48 zł.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z interpelacją nr 1/2024 r z dnia 26.02.2024 r Radnych Karoliny Lewickiej, Waldemara Becka, Krzysztofa Winczy na temat podjętych działań w celu poprawy funkcjonowania oczyszczalni ścieków przy ul. Bol. Chrobrego 206 A. Na spotkaniu w obecności Projektanta, Wykonawcy, zaproszonych Technologów oraz Inwestora w dniu 31.10.2023 r ustalono prace, które należy wykonać celem usprawnienia działania oczyszczalni.

Wykonano następujące prace ;

- założono zawory przy pomocy, których jest możliwość wyboru miejsca wprowadzania ścieków oczyszczonych ze zbiornika recyrkulacji. Działanie to ma na celu rozcieńczanie ścieków, co powoduje zmniejszenie ładunku na jednostkę pomiarową,
- zamontowanie zasuw rozdzielające ścieki dopływające od ścieków odciekowych z prasy. Pozwala to na oddzielenie odcieków z prasy od ścieków dopływających i zmagazynowanie je w osobnym zbiorniku, celem późniejszego, sukcesywnego dopompowywania na układ oczyszczający. Ścieki te mają bardzo wysoki ładunek zanieczyszczeń i bez powyższych działań powodowały przeciążenie oczyszczalni,
- zamontowano oddzielny układ napowietrzania komór denitryfikacji, celem zwiększenia dopływu tlenu do bioreaktorów. Zamontowana została szafka sterująca z dmuchawą. Komisja Rewizyjna postawiła pytanie kierownictwu ZGKiM na temat realizacji prac związanych z działalnością oczyszczalni zawartych w sporządzonej notatce otrzymanej na posiedzeniu w m-cu listopadzie

2023 r , w którym uczestniczył Burmistrz Miasta i kierownictwo ZGKiM, i czy Gmina z tego tytułu poniosła koszty jako inwestor za wykonane prace. Prace zostały wykonane na koszt wykonawcy w ramach gwarancji. Z czterech punktów wykonano całkowicie trzy jeden jeszcze cały czas wymaga poprawy. Przez wykonanie dodatkowych prac nastąpiło usprawnienie działania oczyszczalni a także poprawiły się wyniki próbek badanych ścieków. Następnie komisja odbyła wizję na terenie oczyszczalni.

Uwagi Komisji ;

1. W całym okresie funkcjonowania oczyszczalni ścieków angażowany jest beczkowóz do przewożenia ścieków z komory do komory w ostatnim okresie raz na dwa tygodnie, są to koszty gminny. Takiej sytuacji nie przewidział projektant.
2. W chwili intensywnych opadów deszczu czy śniegu intensywność spływu ścieków jest większa i zakłóca pracę oczyszczalni. W związku z tym Gminna winna w jak najszybciej odłączyć kanalizację deszczową od sanitarnej.
3. W najbliższym okresie przy podwyżkach energii koszt eksploatacji wzrośnie znacznie mimo założonej fotowoltaiki.

Ad.2. Sprawy różne. - brak.

Po wyczerpaniu porządku Przewodnicząca zamknęła posiedzenie o godz. 12.10.

Protokołował:
Danuta Brzeziewska

Przewodnicząca Komisji
(-) Danuta Brzeziewska