

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice



1038511800



Jelenia Góra, dn. 26.08.2019 r.

TDS/NMW/2019-08-26/0000001

Urząd Miasta Wojcieszów
ul. Poczтовая 1
59-550 Wojcieszów

Dotyczy: budowy dodatkowych punktów oświetleniowych w Wojcieszowie.

W odpowiedzi na Państwa pismo DR.721.1.2019 z dnia 12.08.2019 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii technicznej Jednostki Terenowej w Jeleniej Górze, **wyrażamy zgodę** na realizację następujących zadań:

- demontaż 1 słupa oświetleniowego na dz. nr 92/1 oraz montaż 1 słupa oświetleniowego na dz. nr 93/1 przy ul. Targowej.
- montaż 1 oprawy oświetleniowej na sieci napowietrznej na dz. nr 257 przy ul. Gminnej nr 11 – nr 13.
- montaż 2 słupów oświetleniowych parkowych, wykonanie zasilania kablowego z szafki oświetleniowej SO-12 dla siłowni terenowej i placu zabaw przy ul. Chrobrego (dz. nr 18/9).
- montaż 1 słupa oświetleniowego przy ul. Chrobrego 19A (dz. nr 517/4), zasilanego kablami z istniejącego słupa oświetleniowego znajdującego się na dz. nr 270.

Jednocześnie **nie wyrażamy zgody** na montaż 2 opraw oświetleniowych na dz. nr 75 przy ul. Silesia.

Informujemy, że wszystkie prace na sieci TAURON Dystrybucja S.A. muszą być prowadzone w technologii PPN bez wyłączeń sieci MSR, przez osoby posiadające stosowne upoważnienia. Przy wykonywaniu prac na sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia **Wykonawca** zobowiązuje się do przestrzegania przepisów zawartych w „Instrukcji organizacji prac zespołów pracowników obcych przy urządzeniach elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze – IR-003/O1 (wersja druga)”, „Instrukcji współpracy w zakresie organizacji bezpiecznej pracy w technologii PPN pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. a obcymi wykonawcami, wykonującymi prace na sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. o napięciu do 1 kV (wersja pierwsza)” IM-016/TD, „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (wersja pierwsza)” IB-002/TD.

Po zakończeniu prac, przed podłączeniem oprawy oświetleniowej, należy powiadomić TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Biuro Obsługi Oświetlenia Wrocław celem **dokonania odbioru technicznego** oraz zmiany w umowie eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego. W załączeniu przesyłamy **Załącznik nr 2 A** informujący o niezbędnych dokumentach do odbioru i sprawdzenia dobudowanego obwodu.

Prace prowadzić będzie Wykonawca to jest osoba prawna lub fizyczna, posiadająca uprawnienia określone przepisami zawartymi w art. 54 USTAWY z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dziennik Ustaw. Rok: 2017. Pozycja: 220).

Łączymy wyrazy szacunku

Sprawę prowadzi:
Paweł Rzeczycki tel. 572 887 464
pawel.rzeczycki@tauron.pl

Do wiadomości:

1. Adresat
2. OME
3. a/a.

TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
Biuro Obsługi Oświetlenia Wrocław
Paweł Rzeczycki
Paweł Rzeczycki