

Wojcieszów, 27 maja 2025 r.

Protokół nr 11/2025
z posiedzenia Komisji ds. Budżetu, Edukacji i Infrastruktury Technicznej

W dniu 27 maja 2025 r., o godzinie 10:30 odbyło się posiedzenie Komisji ds. Budżetu, Edukacji i Infrastruktury Technicznej w następującym składzie:

1. Paulina Bujak- Bomok- Przewodnicząca Komisji
2. Piotr Mejer- Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Karolina Lewicka
4. Sabina Żak

Posiedzenie Komisji na terenie stacji uzdatniania wody odbyło się w obecności Kierownik ZGKiM- Pani Moniki Sikorskiej oraz pracowników bezpośrednio obsługujących obiekt.

Objęto następujący porządek spotkania:

- 1) Przyjęcie porządku obrad.
- 2) Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
- 3) Zasady funkcjonowania stacji uzdatniania wody, analiza potrzeb
- 4) Ocena działań związanych z przebudową przepustu drogowego na potoku Bełczak

Ad. 1.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad niniejszego posiedzenia.

Głosowanie odbyło się w sposób jawny.

Wyniki głosowania:

ZA:4

PRZECIW: 0,

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0

BRAK GŁOSU: 0

Ad. 2.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2025 r.

Nie zgłoszono uwag.

Głosowanie odbyło się w sposób jawny.

Wyniki głosowania:

ZA:4

PRZECIW: 0,

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0

BRAK GŁOSU: 0

Ad. 3.

Radni dokonali oględzin obiektu stacji uzdatniania wody, która znajduje się przy ul. Kresowej. Działania podejmowane na terenie obiektu mają na celu zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną (na obszarze - do wysokości boiska przy ul. Nadrzecznej).

Wskazuje się, że urządzenia stanowiące wyposażenie stacji, działają w sposób prawidłowy, bez uszkodzeń mechanicznych. Przeglądy techniczne są dokonywane w sposób terminowy. W pomieszczeniach należących do SUW odbywa się proces filtracji i chlorowania wody. Działania podlegają monitorowaniu przez system ułatwiający zarządzanie obiektem. W przypadku awarii ZGKiM oddeleguje wykwalifikowanych pracowników.

Omówiono również działania, które zostały podjęte podczas ostatniej powodzi (wrzesień 2024 r.)

Radni zapoznali się również ze stanem studni, która znajduje się przy ul. Robotniczej. Obiekt zasila w wodę pitną drugą część miasta (od boiska do Bolesława Chrobrego 213). Do wyposażenia obiektu należy lampa ultrafioletowa. Nie stwierdzono zastrzeżeń.

Ad. 4.

Radni dokonali oględzin oraz uzyskali informację w zakresie przebudowy przepustu na ul. Kresowej (na potoku Bełczak w Wojcieszowie).

Zakres rzeczowy obejmował:

- montaż prefabrykatów żelbetonowych rurowych
- wykonanie płyty żelbetonowej
- wykonanie ścianek czołowych
- wykonanie powłoki izolacyjnej bitumicznej (płyty pomostu)
- wykonanie izolacji płyty pomostu
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu
- montaż barier
- wykonanie robót odtworzeniowych z nawierzchni bitumicznej

Umowa z wykonawcą została zawarta na 594 000,00 zł brutto

Szczegółowy opis przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Protokół sporządziła
Paulina Bujak-Bomok

Przewodnicząca Komisji
Paulina Bujak- Bomok