

GMINA WOJCIESZÓW
ul. Pocztowa 1
59-550 Wojcieszów

Wojcieszów, dnia 4 listopada 2024 r.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 4 listopada 2024 r. dot. postępowania „**Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Bolesława Chrobrego 1-9 w Wojcieszowie**” informuję, co następuje:

1. Proszę o informację jaka jest orientacyjna długość projektowanej i modernizowanej sieci oraz gdzie ma nastąpić orientacyjne wpięcie do istniejącej sieci?

Proponowane miejsce wpięcia to działka nr 308 obręb 4 Wojcieszów (ul. Kresowa), natomiast orientacyjna długość sieci to około 250 m plus przyłącza.

2. Co to znaczy że projekt ma obejmować przebudowę ciągu pieszego na nawierzchnię twardą ulepszoną. Czy chodzi np. o chodnik z kostki betonowej i na jakiej długości?

Działka nr 282 obręb 4 Wojcieszów jest jedyną drogą dojazdową do posesji przy ul. Bolesława Chrobrego nr 4 i wg MPZP stanowi ona 16Kp (ciąg pieszy) o długości około 115 m i o nawierzchni gruntowej.

Zamawiający wymaga, aby zaprojektować nawierzchnię twardą ulepszoną (kostkę brukową, kostkę betonową lub nawierzchnię bitumiczną).