

Wojcieszów, dnia 17.10.2025 r.

Zapytanie ofertowe w trybie uproszczonym

Gmina Wojcieszów
ul. Poczta 1
59-550 Wojcieszów
(dane adresata zapytania)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego (*należy podać w miarę szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*)::

„Zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej - Cysterna z przyczepą do dowożenia wody pitnej - min. 4000 litrów” – zakup wraz z dostawą cysterny z przyczepą do dowożenia wody pitnej min. 4000 litrów.

Spełniająca minimalne poniższe parametry techniczne:

- pojemność – min. 4.000 l
- ogumienie – 400/60x15,5;
- powłoka antykorozyjna -ocynk
- zbiornik wykonany z blachy o grubości 4 mm;
- konstrukcja wozu samonośna;
- zbiornik z zewnątrz i wewnątrz ocynkowany;
- powłoka cynkowa z atestem na przewóz wody pitnej;
- dyszel ocynkowany;
- zestaw kołowy jednoosiowy, dwa koła;
- dolny kran spustowy z zaworem kulowym;
- króciec zalewowy z przyłączem strażackim W52 na szczycie zbiornika;
- górny wąż Ø 500 mm zalewowy;
- metalowa skrzynka na narzędzia;
- wziernikowe wskaźniki poziomu napełnienia; - błotniki;
- dolny zaczep hitch na wysokości 400 mm;
- ucho zaczepu przykręcane;
- mechanicznie regulowana stopka podporowa;
- instalacja elektryczna 12V ze złączem;
- instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego;
- hamulec zasadniczy – układ dwuobwodowy, pneumatyczny;
- hamulec ręczny postojowy;
- rura przelewowa;
- piktogram z oznaczeniem „WODA DO PICIA”
- świadectwo homologacji – umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych z prędkością 25 km/h dla przyczepy o poj. 4000l.
- belka z 4 zaworami czepnymi.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu dostawy:

- Cysterna/zbiornik musi być wykonana/y z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą tj. posiadać aktualny atest higieniczny jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów.
- Cysterna/zbiornik musi być wyposażona/y w higieniczne punkty do pobierania wody tj. wlew do cysterny/zbiornika i zawór czepny do poboru wody z cysterny/zbiornika. Wlew wody do cysterny/zbiornika i zawór czepny wody z cysterny/zbiornika musi posiadać trwałe i szczelne zamknięcie.

- Węże i inne elementy stanowiące wyposażenie cysterny/zbiornika muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą tj. posiadać aktualny atest higieniczny jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów. Węże i inne elementy muszą służyć tylko i wyłącznie do podawania wody oraz muszą być odpowiednio przechowywane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem oraz dezynfekowane, nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące - zgodnie z instrukcją/procedurą ich producenta lub instrukcją/procedurą własną przedsiębiorstwa wodociągowo –kanalizacyjnego/ producenta wody przedłożoną do zaopiniowania i pozytywnie zatwierdzoną przez terenowo właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zwaną dalej " instrukcją/procedurą własną".

Ofertę należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania.

Oprócz ceny proszę również o podanie:

- 1) możliwego terminu wykonania zamówienia (*wymagany termin maksymalny do 15 grudnia 2025 r.*);
- 2) warunków płatności (*maksymalny termin płatności faktury wymagany przez zamawiającego 30 dni.*);
- 3) warunków gwarancji (*minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiającego 24 miesiące.*);
- 4) inne informacje ważne dla zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1. Zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego
3. **Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:**

- **cena oferty (brutto)** - **znaczenie 100 punktów**

4. Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady:

$$\text{Cena} = \frac{\text{cena najniższa brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \text{ pkt}$$

5. Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 24 października 2025 r. do godz. 10.00

Dopuszcza się złożenie oferty:

- 1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wojcieszów, ul. Poczтова 1, 59-550 Wojcieszów (*adres zamawiającego*),
- 2) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: miasto@wojcieszow.pl (*adres e-mail*).

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1. Aktualny atest higieniczny.
2. Karta gwarancyjna.

(np. dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je wskazał).

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie podpisania umowy

Zadanie realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku nieotrzymania dofinansowania.

.....
(*podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej*)

W załączeniu:

1. formularz ofertowy
2. projekt umowy - proponowana propozycja zawarcia umowy