


- Oznaczenia dla instalacji ogólnych:**
- oprawa jedno świetłówkowa sufitowa (dług. 120 cm)
 - oprawa dwu świetłówkowa sufitowa (dług. 120 cm)
 - napęd wentylatora wywiewnego
 - oprawa świetłówkowa sufitowa - kompaktowa
 - oprawa świetłówkowa naścienna - kompaktowa
 - oprawa świetłówkowa - awaryjna
 - wyłącznik pojedynczy
 - wyłącznik świecznikowy
 - wyłącznik schodowy
 - wyłącznik krzyżowy
 - przewody instalacyjne o ilości żył innej niż 3
 - puszka rozgałęźna zwykła 5x2.5 mm2
 - oznaczenie sterowania lamp lub obwodów
 - projektowana tablica rozdzielcza
 - uziemienie ochronne z zaciskiem kontrolnym

Obwody oświetlenia północnego i całonocnego
- boisko piłki nożnej;
- boisko do koszykówki i siatkówki;

ROZBUDOWA SZKOŁY O ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE		
Inwestor i adres budowy:	GMINA RZGÓW Sławsk dz. nr 981	Data; 11 2009 r
Projektował;	Czesław Walerczak upr. Nr G.P. 7342/162/94 i 162B/94 w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej	podpis;
Inst. elektryczne;	mgr inż. Walenty Adamczewski upr. Nr G.P. 7342/51/93 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	podpis;
Skala 1 : 50	Temat rysunku: Rzut przyziemia - instalacje elektryczne oświetlenie ogólne	Nr rys:




- UWAGA:**
1. Zwody i przewody odprowadzające wykonać drutem DFe/Zn śr. 6 mm w układzie naprężonym
 2. **Uziom otokowy wykonać z bednarki BFe/Zn 25x4**
 3. Wszystkie połączenia instalacji w otoku wykonać przez spawanie, pozostałe połączenia przez zaciski zabezpieczając antykorozyjnie.
 4. Zaciski kontrolne mocować na wysokości 1.8 m.
 5. Zwody pionowe i uziomy pionowe zabudować w rurce RL 28 w bruzdzie w ścianie i zatynkować poza zaciskami kontrolnymi

Oznaczenia dla instalacji odgromowej:

- - połączenia nierozłączne zwodów.
- ⤿ - zwód pionowy
- ⤿— - zwód z zaciskiem kontrolnym
- — - uziom otokowy fundamentowy projektowany


ROZBUDOWA SZKOŁY O ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE		
Inwestor i adres budowy:	GMINA RZGÓW Sławsk dz. nr 981	Data; 11 2009 r
Projektował;	Czesław Walerczak upr. Nr G.P. 7342/162/94 i 162B/94 w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej	podpis;
Inst. elektryczne;	mgr inż. Walenty Adamczewski upr. Nr G.P. 7342/51/93 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	podpis;
Skala 1 : 50	Temat rysunku: Rzut dachu - instalacja odgromowa	Nr rys:



NAZWA POŁA	ZASILANIE Z TG DO TR NA WYŁĄCZNIK GŁÓWNY	OCHRONNIKI PRZEPięCIOWE 4xDEHNguard	OSWIETLENIE OGÓLNE PRZYZIEMIE	GNIAZDA OGÓLNE PRZYZIEMIE	REZERWA	REZERWA	REZERWA
MOC [W]	20000		1300	1500			
Przewody	YDY 5x16		YDY 3x1.5	YDY 3x2.5			
Nr. poła			1	2	3	4	5

OSWIETLENIE CAŁONOCNE	OSWIETLENIE PÓŁNOCNE	OSWIETLENIE PÓŁNOCNE
1300	1950	4550
YKY 2x10	YKY 2x10	YKY 2x10
1	2	3

ROZBUDOWA SZKOŁY O ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE		
Inwestor i adres budowy:	GMINA RZGÓW Sławsk dz. nr 981	Data; 11 2009 r
Projektował;	Czesław Walerczak upr. Nr G.P. 7342/162/94 i 162B/94 w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej	podpis;
Inst. elektryczne;	mgr inż. Walenty Adamczewski upr. Nr G.P. 7342/51/93 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	podpis;
Skala -	Temat rysunku: Schemat zasadniczy zasilania	Nr rys:



ROZBUDOWA SZKOŁY O ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE		
Inwestor i adres budowy:	GMINA RZGÓW Sławsk dz. nr 981	Data; 11 2009 r
Projektował;	Czesław Walerczak upr. Nr G.P. 7342/162/94 i 162B/94 w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej	podpis;
Inst. elektryczne;	mgr inż. Walenty Adamczewski upr. Nr G.P. 7342/51/93 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	podpis;
Skala -	Temat rysunku: Połączenia szyny lokalnej w łazience	Nr rys:

Powiat: Koniński
Gmina: 301008_2-RZGÓW
Obręb: 0019-SŁAWSK
424.342.182

KERG: 2831/09/2009


MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA

SKALA 1: 500

Właściciel: GMINA RZGÓW

Działka ewid. nr: 981 o pow: 2,2089 ha

Mapę sporządzono do celów projektowych.



szkielet orientacyjny 1: 25000
Inż. Tomasz Łukasiewicz
Sławsk 28A, 52-586 Rzgów
tel. 063 241 04 01
NIP 665-173-03-38, REG. 310347241
Geodezyjne i Kartograficzne

Inż. Tomasz Łukasiewicz
nr upraw. zawodowej: 12022

STAROSTA KONIŃSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W KONINIE
W obszarze oznaczonym linia dokonano
aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty
z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu
powiatowego w dniu i zarejestrowano pod nr
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające
pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu
i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostkę
uprawnioną do wykonywania pomiarów geodezyjnych.

Konin:
data:

2009-09-23 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

ROZBUDOWA SZKOŁY O ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE

Investor i adres budowy:	GMINA RZGÓW Sławsk dz. nr 981	Data: 11 2009 r
Projektował:	Czesław Walerczak upr. Nr G.P. 7342/162/94 i 162B/94 w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej	podpis:
Inst. elektryczne:	mgr inż. Walenty Adamczewski upr. Nr G.P. 7342/51/93 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	podpis:
Skala	Temat rysunku: Plan trasy włz. i kabli zasilających oświetlenie boisk sportowych	Nr rys:

LEGENDA

- proj. Włz. kablowy nn 0.4 kV typu YKY 4x16 mm²
- proj. kable sterowania oświetleniem nn 0.23 kV typu YKY 2x10 mm²
- proj. przepusty ochronne z rury AROTA typu DVK 110 mm
- proj. oprawa oświetleniowa - północna
- proj. oprawa oświetleniowa - całonocna

STAROSTA KONIŃSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W KONINIE

Reprodukcje, rozpowszechnianie
i rozprowadzanie niniejszego dokumentu
wymaga zezwolenia, o którym mowa
w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. Nr 30, poz. 163, z późniejszymi
zmianami).

Konin:
(data) (podpis)

