

ZMIANA DO WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Z 21.04.2010

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy GKP-ZP/341/2/2010.

Nazwa zadania: NA BUDOWĘ KOMPLEKSU SPORTOWEGO W RAMACH PROGRAMU „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” W SŁAWSKU

W związku z błędnym podaniem w wyjaśnieniu z dnia 21.04.2010 r. dot. technologii układania dla nawierzchni trawy syntetycznej i technologii układania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego poniżej podajemy właściwe i obowiązujące warianty technologii:

Dla nawierzchni trawy syntetycznej

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania :

Wariant I

- wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

- 1. Typ włókna: monofil**
- 2. Skład chemiczny włókna; polietylen**
- 3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,**
- 4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m²**

nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego- technologia układania nawierzchni:

Sposób I

Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

Zamawiający informuje, że zmiana do wyjaśnienia staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wójt-Marianna Matuszewska
Kierownik Jednostki