

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GKP.271.1.2016

Nazwa zadania: **Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku mieszkalnego na 2 lokale socjalne w m. Osieczka Druga**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Zapytania Wykonawcy:

1. W projekcie architektonicznym elewacja przyjęta jest z tynku mineralnego barwionego w masie, natomiast w przedmiarze robót widnieje tynk o grubości 2mm malowany farbą silikonową. Proszę o podanie, które rozwiązanie jest poprawne.
2. Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja 112 przedmiaru robót „Wymiana okuć drzwiowych - sprężyny automatyczne „Yale””, gdyż producent, firma Yale nie posiada sprężyn automatycznych.
3. W projekcie architektonicznym mowa jest o zagospodarowaniu terenu w postaci opaski wokół budynku i drogi z kostki w ilości 268,00m², brak w w/w przedmiarze robót. Czy zagospodarowanie terenu przewidziane jest w zakresie robót i podlega wycenie?
4. Proszę o zamieszczenie dokumentu/ekspertyzy potwierdzającego dobry stan techniczny dachu z płyt cementowo azbestowych, który wg projektu architektonicznego wymaga jedynie oczyszczenia i zabezpieczenia, poprzez nałożenie dwóch warstw emulsji zewnętrznego zastosowania do wyrobów azbestowych, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 23 października 2003 roku, wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte do końca 2032 roku.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

1.W projekcie architektonicznym przyjęto, że elewacja przyjęta jest typu mineralnego barwionego w masie - pozostaje bez zmian.

2. Wymiana okuć drzwiowych -sprężyny automatyczne "Yale" . Jeżeli niema tego materiału na rynku należy zastąpić go zamkiem patentowym wierzchnim typu Łucznik lub itp.

3. W projekcie zagospodarowania przyjęto opaski oraz ciągi komunikacyjne z kostki brukowej w ilości 268m² - ilość pozostaje bez zmian lecz nawierzchnia utwardzenia zmienia się na nawierzchnię żwirową i taką należy przyjąć do wyceny.

4. W sprawie stanu technicznego pokrycia z płyt cementowo-azbestowych stwierdza się, że stan na dzień opracowania jest dobry i wymaga jedynie zabezpieczenia jak podano w projekcie budowlanym.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Gmina Rzgów, ul. Konińska 8 , Numer sprawy: GKP.271.1.2016.

Nazwa zadania: : Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku mieszkalnego na 2 lokale socjalne w m. Osieczka Druga

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert.

Nowy termin to: 2016-03-18 do godz. 10:00 składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:15 otwarcia ofert. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

/-/ Grzegorz Matuszak

Wójt Gminy

Kierownik zamawiającego