

W odległości 30 m od przewodów rozszaczkujących i miejsca odprowadzenia ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków nie znajdują się studnie dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

(26) 8 RLM  
Marcin Jarzębicki  
Bożatki 31

POŚWIADCZA SIĘ ZGODNOŚĆ NINIEJSZEJ KOPII Z  
PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO / KARTOGRAFICZNEGO  
STAROSTA KONIŃSKI  
(Nazwa materiału zasobu)  
P 3010  
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu)  
(Data wykonania kopii)  
INSPEKTOR  
Powiatowego Urzędu Dokumentacji  
Geodezyjno-Kartograficznej w Koninie  
2016-10-17  
(Imię, nazwisko, podpis osoby odpowiedzialnej w Koninie)

kolizja z przyłączeniem wodociągowym  
rura PVC-U Ø160-0,58m p.p.t.

studnia  
nieużytkowa

## PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

### Legenda (obiekty proj.):

- 1 - rura kan. PVC-U SN8 Ø160-ok. 0,5m p.p.t.
- 2 - osadnik
- 3 - rura kan. PVC-U SN8 Ø110
- 4 - przepompownia ścieków
- 5 - rurociąg PE 40
- 6 - bioreaktor hydrofitowy
- 7 - dodatkowy system infiltracyjny
- 8 - studzienka rewizyjna

Budynek zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej.  
Budynek posiada sprawne odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej.

Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE

Autorzy technologii: dr inż. Tomasz Warężak

dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczyk

Opracował: mgr inż. Grzegorz Gabryelski

Nr rysunku:  
1

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Skala:  
1:1000

PLAN SYTUACYJNY

Data:  
2016 r.