

Gmina Rzgów

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Targowej w m. Rzgów

GO.271.2.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w związku z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ podaję, co następuje:

Wniosek 1:

1. Prosimy o wskazanie rodzaju zwieńczenia studni. Czy studnie mają być zakończone zwężką betonową Dn 1000/600, płytą pokrywową, płytą pokrywową z pierścieniem odciążającym?
2. Proszę o wskazanie rodzaju pokryw żeliwnych D400.
3. Czy załączony przedmiar robót jest podstawą do obliczenia ceny oferty?
4. Prosimy o zamieszczenie kosztorysów w wersji edytowalnej ath., pozwoli to na rzetelne przygotowanie oferty i skróci czas na jej przygotowanie.
5. Prosimy o zamieszczenie projektu geologicznego dotyczącego ww. inwestycji.
6. Czy zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych? , jeżeli tak to proszę o podanie stawek opłaty.
7. Czy Zamawiający będzie pobierał opłatę za umieszczeni urządzeń w pasie drogowym, jeżeli tak to prosimy o podanie wysokości opłaty.
8. Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót Prosimy o zamieszczenie załączników do SIWZ (oferta) w wersji edytowalnej np. doc

Wyjaśnienie 1:

- Ad1. Studnie kanalizacji sanitarnej mają być zakończone zwężką betonową Dn1000/600 mm .
- Ad2. Na pokrywę studni należy zastosować właz kanałowy klasa D400 wykonany z żeliwa szarego z pokrywą wypełnioną betonem C35/45 , wolny prześwit fi 600 mm , z wkładką tłumiącą w korpusie .
- Ad3. Załączony przedmiar robót jest podstawą do obliczenia ceny oferty .
- Ad4. Zamawiający nie posiada kosztorysów w wersji edytowalnej.
- Ad5. W załączeniu projekt geologiczny ww. inwestycji.
- Ad.6 Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, natomiast dróg powiatowych tak - stawka za zajęcie psa jezdni - 5 zł, za zajęcie pobocza 3 zł. Ulica Targowa jest droga powiatową.
- Ad.7 Opłaty za umieszczenie urządzeń pokrywa inwestor - Gmina.
- Ad.8 Nie ma projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

/-/ Grzegorz Matuszak - wójt

.....
Kierownik Zamawiającego