

**DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA PN. BUDOWA  
CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO RZGÓW - ŚWIĄTNIKI**

1. Na odcinku 0+450 do końca projektowanego ciągu pieszo-rowerowego istnieje pobocze utwardzone asfaltem o szerokości ok 1,2 m ze stabilną podbudową z tłucznia, którą przewidziano do wykorzystania, dlatego w przedmiarze ujęto podbudowę grubości 15 cm tylko na pozostałej części ciągu pieszo-rowerowego. Podbudowę wykonać zgodnie z opisem technicznym pkt 2.3 Przekrój normalny.
2. Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym. W celu zachowania bezpieczeństwa rezygnuje się z lokalizacji miejsca postoju na łuku 0+400. Nowe miejsce wskażemy w trakcie realizacji zadania.
3. Na odcinku 0+850 na długości ok 300 w miejscu realizacji zadania nie występują grunty bagienne i nie zachodzi konieczność ich wymiany.
4. Istnieje możliwość wykonania kanalizacji deszczowej z rur PCV zgodnie z opisem do projektu.
5. Ilość mas ziemnych jest zgodna z opisem technicznym pkt 2.6. Roboty ziemne.
6. W załączeniu przesyła się zdjęcia przykładowego wyposażenia miejsca postojowego:

**Przykładowe wykonania:**

Wiata rowerowa 2,0 x 3,0 m


Stojak na rowery – 3 stanowiska



Ławka bez oparcia

Ławka z oparciem

Kosze na śmieci



*[Signature]*  
Marek  
Uprawnienie  
do projektowania