BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ROLWOD-PLUS 62-513 BRZEŹNO, UL.LEŚNA 21A			
Dokumentacja	PROFIL PODŁUŻNY		
Obiekt	Kanalizacja sanitarna w m. Branno i Stawsk, gm. Rzgów		
Inwestor	GMINA RZGÓW		
Skala 1:100/1000		Egz. Nr	Zał. Nr
Projektant:	mgr inż.Jan Chajdasz		
Data:	Wrzesień 2016r.		

w instalacja wodna
t telefoniczny
g instalacja gazowa
eN kabel elektryczny
kd kanalizacja deszczowa
ks kanalizacja ściekowa

KOLEKTOR S-13

Kolektor S-11

S114 S122

POZ. POR. 88,00 m n.p.m

KOLEKTOR S-14

Kolektor S-10

S92 S123 S124 S125 S126 S127 S128 S129 S130 S131

POZ. POR. 88,00 m n.p.m

KOLEKTOR S-15

Kolektor S-10

S96 S132 S133 S134 S135 S136

POZ. POR. 88,00 m n.p.m

		S114	S122	S92	S123	S124	S125	S126	S127	S128	S129	S130	S131	S96	S132	S133	S134	S135	S136
RZĘDNA TERENU [m n.p.m]	1	97,60	97,60	97,30	97,20	97,30	97,30	97,40	97,50	97,60	97,80	97,80	98,10	97,40	97,40	97,20	97,10	97,00	97,20
RZĘDNA DNA PROJ.KOLEKTORA	2	95,41	95,56	93,70	94,83	94,97	95,08	95,20	95,31	95,38	95,58	95,83	96,10	94,65	94,78	94,88	95,04	95,14	95,26
GŁĘBKOŚĆ KOLEKTORA [m]	3	2,19	2,04	3,60	2,37	2,33	2,22	2,20	2,19	2,22	2,22	1,97	2,00	2,75	2,62	2,32	2,06	1,86	1,94
GŁĘBKOŚĆ WYKOPU [m]	4	2,34	2,19	3,75	2,52	2,48	2,37	2,35	2,34	2,37	2,37	2,12	2,15	2,90	2,77	2,47	2,21	2,01	2,09
SPADKI [‰]	5	i=5‰ L=30,0m		i=5‰ L=269,0m										i=5‰ L=121,0m					
ŚREDNICA KOLEKTORA [mm]	6	PCV⌀200 mm/5,9mm SN8		PCV ø 200 mm / 5,9 mm SN8										PCV ø 200 mm / 5,9 mm SN8					
TECHNOLOGIA ROBÓT	7	Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1,50m n=1:0		Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1,50m n=1:0										Wykop mechaniczny w szalunkach stalowych b=1,50m n=1:0					
KUBATURA WYKOPU [m³]	8	101,0		968,0										450,0					
POWIERZCHNIA ODESKOWAŃ [m²]	9	135,0		1291,0										605,0					
ODLEGŁOŚĆ [m]	10	0,0	30,0 30,0	0,0	15,0 15,0	28,0 43,0	22,0 65,0	24,0 89,0	23,0 112,0	14,0 126,0	39,0 165,0	50,0 215,0	54,0 269,0	0,0	25,0 25,0	20,0 45,0	32,0 77,0	21,0 98,0	23,0 121,0
HEKTOMETRY	11	0		0		1		2						0		1			