

Rzgów, dnia 17.08.2018 roku

Gmina Rzgów

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lisiniec sołectwo Dąbrowica

GO.271.19.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w związku z wnioskami o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ podaję, co następuje:

Wniosek 1:

1. Brak w projekcie informacji w jaki sposób Wykonawca ma odtworzyć nawierzchnie (np. na jakiej szerokości trzeba odtworzyć, jakie są warstwy nawierzchni i jaka jest ich grubość). Prosimy o podanie uzgodnionego sposobu odtworzenia nawierzchni. Jedyna wzmianka o odtworzeniach nawierzchni jest w przedmiarze robót.
2. Brak w projekcie profilu odcinków tłocznych kanalizacji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o profile kanalizacji ciśnieniowej.

Wyjaśnienie 1:

Odp. 1.

Odtworzenia nawierzchni wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Odp. 2.

Projektowany kolektor tłoczny T-1 z rur PE 100 jedn. SDR 17 PN 10 Ø90mm o długości 742 m jest zlokalizowany w poboczu drogi powiatowej na głębokości 1,60 m zgodnie ze spadkiem terenu. Trasę kolektora T-1 przedstawiono na mapach syt.-wys. (na kolektorze T-1 nie zostały zaprojektowane żadne studnie) .

Wniosek 2:

1. Brak w projekcie mapy odcinków tłocznych i grawitacyjnych kanalizacji z zaznaczoną studnią nr 13. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o mapę z zaznaczoną studnią nr 13, jest to kluczowe ponieważ ujęte powinno być miejsce włączenia w istniejący system kanalizacji na terenie gminy Rzgów
2. Brak w projekcie mapy z zaznaczonym odcinkiem kolektora S-0. Prosimy o uzupełnienie brakującego fragmentu mapy z zaznaczonym kolektorem S-0.
3. Proszę o informację czy wycena ma uwzględniać wycinkę drzew i krzewów kolidujących z trasą kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej, jeśli tak to prosimy o korektę przedmiaru robót. Jednocześnie prosimy o wskazanie po czyjej stronie leżą koszty za wycinkę drzew i krzewów
4. Prosimy o informację kto ponosi opłaty administracyjne za wycinkę drzew
5. Prosimy o informację czy wykonawca będzie ponosił opłaty za zajęcie pasa drogowego
6. Brak w projekcie informacji w jaki sposób mają być zakończone odgałęzienia boczne, czy mają być zakończone zaślepką czy studnią

Wyjaśnienie 2:

Odp. 1

Przesłany skan mapy

Odp. 2

Przesłany skan mapy

Odp. 3.

W przedmiarze brak wycinki drzew i krzewów

Odp. 4.

Zgodnie z przedmiarem nie ma wycinki drzew

Odp. 5 .

Wykonawca ponosi opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

Odp. 6.

Odgąlenia boczne zakończone są korkiem.

WÓJT
Grzegorz Matuszak