

Rzgów, dnia 6 listopada 2019 r.

Gmina Rzgów

Nr wew.: GO.271.10.2019

Wg rozdzielnika

Dotyczy:

zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku” – dalsze wyjaśnienia

W związku ze zgłoszonymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku” nr ref. GO.271.10.2019 ogłoszenie nr 614755-N-2019 z dnia 2019-10-25 r. pytaniami Zamawiający Gmina Rzgów wyjaśnia:

1. W odpowiedzi na pytanie:

„1. Wnioskujemy o wykreślenie zapisu który ogranicza zasadę zachowania konkurencyjności tzn. wykreślenie zapisu w punkcie 7.2 punkt 2 tj. (...)

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane na obiektach użyteczności publicznej, każda z nich o wartości nie mniejszej niż: 5 000 000,00 zł brutto (...) na (...) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane na obiektach użyteczności publicznej, każda z nich o wartości nie mniejszej niż: 3 000 000,00 zł brutto (...)”

Zamawiający odpowiada:

Jak w SIWZ.

2. W odpowiedzi na pytanie:

2. Wnioskujemy o wykreślenie zapisu który ogranicza zasadę zachowania konkurencyjności tzn. wykreślenie zapisu w punkcie 7.2 punkt 2 tj. (...)

w tym minimum jedną robotę obejmującą montaż kaskady pomp ciepła o łącznej mocy nie mniejszej niż 400 kW(...) na (...) w tym minimum jedną robotę obejmującą montaż kaskady pomp ciepła o łącznej mocy nie mniejszej niż 190 kW.”

Zamawiający odpowiada:

Jak w SIWZ.

3. W odpowiedzi na pytanie:

„3. Wnioskujemy o wykreślenie zapisu w punkcie 7.1 punkt ppkt d tj. (...) Osoba wykonująca określone czynności w stosunku do niektórych rodzajów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane: - posiadająca certyfikat dla personelu na wykonywanie określonych czynności w stosunku do niektórych rodzajów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane - certyfikat na F-GAZy - (w zakresie instalowania, konserwacji lub serwisowania, naprawy lub likwidacja stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane), o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2221 ze zm.

Argumentacja: Proponowane pompy ciepła są pompami typu solanka/woda. Certyfikat na F-GAZy nie jest wymagany do montażu tego typu pomp ciepła”

Zamawiający odpowiada:

Pompy przewidziane w projekcie posiadają wewnętrzny układ termodynamiczny oparty na F-Gazach (układ fereonowy). Certyfikat dotyczący instalacji freonowej wewnętrznej jest wymogiem koniecznym przy uruchomieniu i serwisie urządzeń.


WÓJT
Grzegorz Matuszak