

Konin, 14 grudnia 2018 r.


„Per-Fekt” Firma Usługowo – Handlowa
Jakub Dłużewski
ul. J.H. Dąbrowskiego 138 lok. 107
60-577 Poznań

Odpowiadając na wniosek z dnia 13.12.2018 r. (data wpływu 13.12.2018 r.) dotyczący uzgodnienia projektu budowy ciągu pieszo – rowerowego Osieczka – Sławsk przy drodze powiatowej nr 3096P, opiniuję projekt bez uwag.

Jednocześnie wyrażam zgodę do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na działkach o nr ewid. 457/2 obręb Osieczka Pierwsza oraz działkach o nr ewid. 70/5, 70/6 obręb Sławsk w jednostce ewidencyjnej Rzgów stanowiące pas drogi powiatowej nr 3096P do czasu wykonania w/w inwestycji.


DYREKTOR
inż. Józef Karmowski

A/a /D.Ch./



ZAKŁAD USŁUG WODNYCH Spółka z o.o.

62-500 Konin, ul. Nadbrzeżna 6a

tel. 063 2428853; 2428865; 2467873, fax 063 2445716

zuwkonin@pro.onet.pl, www.zuwkonin.pl

Konin, dnia 19.12.2018 r.

ZUW –TT₁ – 001/III/7/2018

„PER-FEKT“

Firma Usługowo-Handlowa

Jakub Dłużewski

ul. J.H. Dąbrowskiego 138 lok. 107

60-577 Poznań

**dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej
Osieczka – Sławsk.**

Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie uzgadnia przebieg trasy dla
w/w inwestycji z uwagą:

- skrzynki zasuw wyrównać do poziomu nawierzchni;
- hydranty istniejące i kolidujące z pasem chodnika lub drogi przesunąć w kierunku granicy chodnika;
- przed przystąpieniem do realizacji zadania powiadomić Zakład o terminie rozpoczęcia robót;
- wszelkie uszkodzenia zostaną naprawione na koszt wykonawcy robót;

ZUW Spółka z o.o. Konin
KIEROWNIK OT/KONIN

mgr Stanisław Zalewski

OT / Konin 063 2428853; OT / Turek 063 2784846; OT / Koło 063 720432

ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin;

ul. Folwarczna 12, 62-700 Turek;

ul. Dąbska 40a, 62-600 Koło

NIP 665-100-58-17; REGON 310342947; Kapitał zakładowy 841 000. zł

Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000105179

BZ WBK S.A. O/Konin 611090 1199 0000 0000 1900 2760

F.U.H. „PER – FEKT”
Jakub Dłużewski
ul. J.H. Dąbrowskiego 138/107
60 – 577 Poznań

Konin, 19 grudzień 2018 roku

Znak EOP-45MMD-000719-2018/HW

Dot. Zlecenia wykonania usługi: uzgodnienia branżowe projektu budowy ścieżki pieszo – rowerowej
Osieczka – Sławsk, na dz. nr 457/2 obr Osieczka Pierwsza; dz. nr 70/5, 70/6 obręb Sławsk gm. Rzgów.

W odpowiedzi na Państwa zlecenie uzgodnienia branżowego z dn. 17.12.2018r. Rejon Dystrybucji w Koninie informuje, że w obszarze planowanej inwestycji znajduje się infrastruktura elektroenergetyczna będąca własnością Energa - Operator SA. Oddział w Kaliszu tj. linie napowietrzne nN 0,4 kV i linie kablowe nN 0,4 kV, które zaznaczono na planie zagospodarowania terenu.

Po analizie przedstawionego materiału uprzejmie informujemy, iż **ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Koninie uzgadnia przedmiotowe przedsięwzięcie z poniższymi uwagami:**

I. Wymagania dotyczące elektroenergetycznych sieci napowietrznych nN 0,4kV.

1. Należy zachować normatywne odległości (zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami) od nowoprojektowanej nawierzchni chodnika do istniejących przewodów linii napowietrznej nN
2. Prace pod linią i w odległości mniejszej niż 3 m od skrajnych przewodów linii nN 0,4 kV (licząc w poziomie) należy prowadzić tylko przy wyłączonych spod napięcia odcinków linii. Jest to zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W celu wyłączenia linii należy złożyć wniosek do Rejonu Dystrybucji w Koninie z 14-dniowym wyprzedzeniem. Kosztami wyłączenia i dopuszczenia zostanie obciążony Inwestor budowy.
3. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadunkowo wyładunkowych zachowuje się odległości o których mowa wyżej, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem.
4. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznej linii elektroenergetycznej o której mowa wyżej, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.
5. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod linią napowietrzną, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu.
6. Poza strefą z pkt. 1 prace można prowadzić przy załączonej pod napięcie w/w linii, pod warunkiem zachowania powyższych wymogów dotyczących maszyn i sprzętu technicznego.



7. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakończeniu nie jest dopuszczalne składowanie materiałów bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi i w odległości mniejszej niż 3 m od linii o napięciu nN 0,4 kV (licząc w poziomie), o czym mowa jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650 z 2003 r.).

Spełnienie wyżej podanych wymagań ogranicza, ale nie eliminuje całkowicie zagrożenia wynikającego z prowadzenia prac w pobliżu napowietrznych linii nN 0,4 kV. Energa – Operator SA Oddział w Kaliszu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na projektowanym obiekcie spowodowane uszkodzeniami linii.

II. Wymagania dotyczące elektroenergetycznych sieci kablowych nN 0,4kV.

1. Prace ziemne w miejscu skrzyżowań i zbliżeń należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego;
2. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy się zgłosić do Energa-Operator SA Rejon Dystrybucji w Koninie w celu uaktualnienia uzgodnienia;
3. Po natrafieniu w trakcie prac ziemnych na urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić Rejon Dystrybucji w Koninie;
4. Nie należy naruszać istniejących elementów sieci elektroenergetycznej m.in. słupów, kabli, złączy, przepustów, uziemień itp.
5. Zachować normatywne odległości pionowe od nowoprojektowanej nawierzchni do istniejących złączy kablowych (zapewniając możliwość otwarcia szafek pomiarowych i swobodnego dostępu do zamontowanych układów pomiarowych oraz innych elementów złączy);
6. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Koninie w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca

Informujemy, że faktura za uzgodnienie zostanie dostarczona osobną korespondencją.

Z poważaniem

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji w Koninie
Piotr Grabia
Piotr Grabia

Załączniki:

1. Mapa zasadnicza 1:500
2. Dokument „Obowiązek informacyjny (RODO)”

Otrzymują:

1. Adresat
2. 45MMD a/a



Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta
ul. Okoniowa 16, 91-498 Łódź
tel.: 42 616 80 65 fax.: 42 656 65 50

Per-Fekt Jakub Dłużniewski
ul. Dąbrowskiego 138/107
60-577 Poznań

Łódź, 21 styczeń 2019 r.

Numer pisma: TTISILU/ET.215-2403/19
Temat: budowa ścieżki pieszo-rowerowej Osieczka - Sławsk.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej Osieczka – Sławsk, gm. Rzgów.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres:

Orange Polska S.A.
Obsługa Techniczna Klienta Zachód
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
Al. Wolności 7, 62-800 Kalisz
e-mail : DISU.RWWUUIIKalisz@orange.com

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Kaliszu;

3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru;
4. Zachować minimalną odległość poziomą 0,5 m proj. urządzeń w tym balustrady od istniejącej sieci telekomunikacyjnej doziemnej. Pod projektowanymi wjazdami oraz nawierzchnią ścieżki, na etapie wykonywania prac, istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i przesunięciem ochronną rurą dwudzielną grubościenną. Dodatkowe szczegóły ustalić na roboczo przed rozpoczęciem robót z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący
5. Zachować normatywne przykrycie kabli teletechnicznych. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
6. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
7. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
8. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
9. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem

Elżbieta Tybura

Starszy Specjalista

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

Załącznik: 1 egz. planów sytuacyjnych.