



Zn.spr. ZP.341-2/08
Referent: Kamila Matuszak
Telefon: 061 8113 085
Pokój: 32

Data: 4 lutego 2008 r.

„za zwrotnym dowodem doręczenia”

Wykonawcy

**zainteresowani wzięciem udziału
w postępowaniu**

Dotyczy: wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: **przebudowa i budowa dróg osiedlowych**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. DzU z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; Nr 170, poz. 1217 oraz Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do siedziby Zamawiającego wpłynęła pisemna prośba o wyjaśnienie następującej treści SIWZ:

Treść pytania nr 1:

Dlaczego Zamawiający wymaga w pkt 9 ppkt b)(2) referencji z podaniem obmiaru w mb skoro jednostką obmiarową formowania nasypów jest m³? Czy referencja na wykonanie 120.000 m³ nasypów będzie odrzucona?

Odpowiedź:

Warunki udziału w postępowaniu określa Zamawiający, nie odnoszą się one do kosztorysów ofertowych załączonych do dokumentacji przetargowej. Obmiar dotyczący formowania nasypów można podać w dwojaki sposób. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się określonym w pkt 9.1)(2) SIWZ doświadczeniem, wyrażając długość formowanych nasypów w metrach bieżących.

Treść pytania nr 2:

Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe nakłady finansowe na sfinansowanie nawadniania gruntu, kiedy jego wilgotność spadnie poniżej wartości optymalnej (okresy suche)?

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania stopnia zagęszczenia gruntu zgodnie z

Adres:
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina

tel.: (061) 811 30 01
812 20 55
fax (061) 812 21 40

Dyżur:
poniedziałek 14.00-17.00
czwartek 9.00-10.00

<http://www.murowana-goslina.pl>

e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Konto bankowe: 59 9044 0001 0020 0200 0156 0005, Pobiedzisko-Gośliński BS w Pobiedziskach o/Murowana Goślina, ul. Poznańska 12

wymogami określonymi w projekcie budowlanym oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót określają, że do uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia gruntu wymagane jest doprowadzenie gruntu do wilgotności optymalnej.

Wykonawca winien ująć w cenie ofertowej wszystkie niezbędne zabiegi i czynności zgodnie ze sztuką budowlaną (np. nawadnianie zagęszczanych warstw) niezbędne do uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia nasypu.

Treść pytania nr 3:

Jakiego zakresu prac ma dotyczyć udzielenie min. 60 miesięcznej gwarancji na wykonanie niezabezpieczonego nasypu?

Odpowiedź:

Udzielenie 60-miesięcznej gwarancji dotyczy prac określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz projekcie umowy. Wszystkie te dokumenty stanowią integralne części dokumentacji przetargowej.

Przesłane informacje proszę uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując jako ważne i wiążące.

W imieniu Zamawiającego:

Z up. BURMISTRZA
/-/Marcin Buliński
Zastępca Burmistrza