



Za potwierdzeniem odbioru

Wszyscy wykonawcy zainteresowani składaniem ofert

Wasz znak sprawy:

Murowana Goślina, dnia 13 lipca 2010 r.

Wpłynęło do Urzędu :

Znak sprawy:
ZP.341-5/10

Telefon:
61 8923 661

Referent:
Kamila Matuszak

Pokój:
32

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 pzp) na wykonywanie zadania pn.: **Remont nawierzchni asfaltowej wraz z podniesieniem studni kanalizacyjnych na ulicy Wojska Polskiego w Murowanej Goślinie**

Adres:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
www.murowana-goslina.pl

Telefony:
Punkt Obsługi Interesanta
+48 61 892 36 00

Sekretariat Burmistrza
+48 61 892 36 05

Fax: +48 61 812 21 40

Godziny pracy urzędu:

**Punkt Obsługi Interesanta, Kancelaria,
Ewidencja Działalności Gospodarczej**
poniedziałek-piątek 7.00-18.00

Godziny pracy referatów i biur:

**Ewidencja Ludności,
Urząd Stanu Cywilnego**
poniedziałek 10.00-18.00
wtorek-piątek 10.00-17.00

Pozostałe referaty i biura
poniedziałek 10.00-18.00
wtorek-czwartek 10.00-15.30
piątek 10.00-13.00

**Dyżur Burmistrza
i Zastępcy Burmistrza:**
poniedziałek 14.00-16.00
czwartek 10.00-11.00

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści siwz w następującym brzmieniu:

Prosimy o uściślenie wymagań dla warstwy ścieralnej. SST nr D-05.03.05b podaje w punkcie 1.3 jako dokument odniesienia normę PN-S-96025:2000, tymczasem pozostałe parametry wskazują na wymagania wg normy europejskiej PN-EN 13108-1. SST nie podaje również wymaganego uziarnienia mieszanki oraz kategorii ruchu, jakiej mieszanka ma odpowiadać. W związku z powyższym prosimy o utrzymanie wymagań zgodnych z przywołaną normą PN-S-96025:2000, ponieważ mimo, że PN-EN jest w Polsce normą aktualną, to próba przeniesienia jej wymagań na grunt krajowy w postaci Wytycznych Technicznych WT-2 jest ciągle w fazie zmian i poprawek. Wymagania wg PN-EN przyjęte w Polsce często wykluczają się wzajemnie, co pokazują doświadczenia przy próbie zaprojektowania mieszank mineralno - asfaltowych wg WT-2. Ponadto mieszanki te nie są sprawdzone jeszcze w warunkach eksploatacyjnych, co również przemawia za zastosowaniem sprawdzonych mieszank mineralno – asfaltowych.

Odpowiedź:

1. Kategoria ruchu - KR3
2. Uziarnienie podane zostało w pkt 2.1 oraz 5.2 SST
3. Mieszankę należy zaprojektować wg obowiązującej normy PN-EN 13108-1



Urząd Miasta i Gminy **Murowana Goślina**

Przesłane informacje proszę uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując jako ważne i wiążące.

W imieniu Zamawiającego:

**Z up. BURMISTRZA
// Maciej Kaczmarek
Sekretarz Miasta i Gminy**

Adres:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
www.murowana-goslina.pl

Telefony:
Punkt Obsługi Interesanta
+48 61 892 36 00

Sekretariat Burmistrza
+48 61 892 36 05

Fax: +48 61 812 21 40

Godziny pracy urzędu:

**Punkt Obsługi Interesanta, Kancelaria,
Ewidencja Działalności Gospodarczej**
poniedziałek-piątek 7.00-18.00

Godziny pracy referatów i biur:

**Ewidencja Ludności,
Urząd Stanu Cywilnego**
poniedziałek 10.00-18.00
wtorek-piątek 10.00-17.00

Pozostałe referaty i biura
poniedziałek 10.00-18.00
wtorek-czwartek 10.00-15.30
piątek 10.00-13.00

**Dyżur Burmistrza
i Zastępcy Burmistrza:**
poniedziałek 14.00-16.00
czwartek 10.00-11.00



Otrzymują:
1. Adresat,
2. aa.

e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl