



Zn.spr. ZP.341-01/09
Referent: Iwona Gryska -
Robaszkiewicz
Telefon: 061 8923 612
Pokój: 32

Data: 21 stycznia 2009 r.

„za zwrotnym dowodem doręczenia”

Wykonawcy

**zainteresowani wzięciem udziału
w postępowaniu**

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 Prawa zamówień publicznych) dotyczącym wykonywania zadania pn.: „Remont podłogi sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do siedziby Zamawiającego wpłynęła pisemna prośba o wyjaśnienie następujących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Treść pytania 1:

Ze względu na krótki termin realizacji (ok. 3 tygodni) oraz specyficzny rodzaj zamówienia (wykładzina sportowa – wiąże się z okresem oczekiwania na dany produkt) prosimy o wskazanie jakiego typu nawierzchnię należy zastosować (homogeniczną czy warstwową) oraz prosimy o podanie typu lub specyfikacji technicznej produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza dodatkowy opis technologii wykonania oraz wymogi techniczne nawierzchni sportowej wymaganej w niniejszym zamówieniu.

Treść pytania 2:

Prosimy o określenie klasy betonu dla podkładów betonowych oraz posadzek betonowych.

Adres:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
<http://www.murowana-goslina.pl>
tel.: (061) 812 20 55, 812 23 79, 812 23 63,
fax: (061) 812 21 40.

Dyżur Burmistrza:
poniedziałek 14.00-17.00
czwartek 10.00-11.00

Godziny pracy urzędu:
Punkt Obsługi Interesanta, Kancelaria,
Ewidencja Działalności Gospodarczej
poniedziałek-piątek 7.00-18.00

Godziny pracy referatów i biur:
Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek 10.00-18.00
wtorek-piątek 10.00-17.00

Pozostałe referaty i biura:
poniedziałek 10.00-18.00
wtorek-piątek 10.00-15.30

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że informacje te zostały podane w siwz, część II, opis przedmiotu zamówienia. Klasy betonu wymagane w niniejszym zamówieniu:

- podkład betonowy grubości 10 cm z betonu chudego klasy **B-10**,
- płyta podłogowa grubości 15 cm z betonu klasy **B-20** zbrojona przeciwskurczowo;

Treść pytania 3:

Z dostarczonego przedmiaru robót wynika, że grubość posadzki cementowej wynosi 5 cm, natomiast na rysunkach grubość ta wynosi 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wystąpił błąd w przedmiarze robót oraz kosztorysie ślepym - dział 2 – przygotowanie podłoża pod posadzki sportowe, pozycja 13: jest: krotność 2,5 , **powinno być: krotność 12,5**.

Należy wycenić posadzkę cementową wraz z cokolikami zatartą na gładko z betonu klasy B-20 ze zbrojeniem siatką stalową o całkowitej grubości 15 cm, zgodnie z rysunkami.

Zamawiający umieszcza poprawione dokumenty: przedmiar robót, kosztorys ślepy oraz tabele przedmiaru.

Przesłane informacje proszę uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując jako ważne i wiążące.

W imieniu Zamawiającego:

Z up. BURMISTRZA

Maciej Kaczmarek
Sekretarz Miasta i Gminy