Znak sprawy : GK.7013.1.2019

Prostki, 14 marca 2019 r.

GMINA PROSTKI
19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44 B
tel. 87 611 20 12, fax 87 611 20 79
NIP 848-182-62-83 Regon 790671136

ODPOWIEDZI NA PYTANIA – nr 2

Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 178006N w m. Długochorzele w Gminie Prostki – etap II".

Pytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie, iż na wjazdach (zjazdach) do posesji nie należy wykonywać nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S?.

Odpowiedź nr 1

Na wjazdach (zjazdach) do posesji na szerokości pobocza należy wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego AC11S. Na pozostałym odcinku (od krawędzi pobocza do granicy nieruchomości) uzupełnić nawierzchnię wjazdów z mieszanki niezwiązanej C50/30, 0/31,5 mm, stabilizowanej mechanicznie.

Pytanie nr 2

Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego AC11S gr. 6 cm bez wykonywania warstwy wiążącej?.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający potwierdza, że należy wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego AC11S gr. 6 cm bez wykonywania warstwy wiążącej.

WÓJT GMINY
Rafał Wilczewski

Urząd Gminy Prostki
ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki
tel. 87 6112012
fax 87 6112079
mail: sekretariat@prostki.pl

Sprawę prowadzi: Andrzej Ciechanowicz
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
Główny specjalista
Tel. 87 6112859
mail: andrzej.ciechanowicz@prostki.pl