GMINA PROSTKI
19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44 B
tel. 87 611 20 12, fax 87 611 20 79
NIP 848-182-62-85 Regon 790671103

Prostki, 01.10.2020 r.

Znak sprawy: **RI.271.38.2020**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: ***„Budowa sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Bobry"***

Zamawiający informuje, iż wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej „SIWZ". Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1:**
Czy zamawiający dopuszcza, wykonane w oparciu o proponowane w PFU zagospodarowaniu terenu, technologię oczyszczania ścieków w systemie SBR ?

**Odpowiedź nr 1:**
Tak. Zamawiający dopuszcza technologię oczyszczania ścieków w systemie SBR. Zaproponowany system oczyszczania ścieków w technologii SBR musi spełniać wymogi równoważności dla przyjętych rozwiązań w PFU. Zaproponowana technologia winna gwarantować sprawną i bezusterkową pracę oczyszczalni a przede wszystkim zapewnić utrzymanie parametrów ścieków oczyszczonych na zakładanym poziomie.

**Pytanie nr 2:**
Czy istniejąca na działce oczyszczalnia jest użytkowana, jaki jest bieżący dobowy napływ ścieków i czy Zamawiający może udostępnić dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne?

**Odpowiedź nr 2:**
Istniejąca oczyszczalnia jest użytkowana. Zgodnie z danymi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych średni dobowy przepływ ścieków wynosi około 20 m³/dobę. W załączeniu pozwolenie wodno – prawne.

WÓJT GMINY
Rafał Wieczerski

**Urząd Gminy Prostki**
ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki
tel. 87 6112012
fax 87 6112079
mail: sekretariat@prostki.pl