



Znak sprawy: PUK/01/2020

Prostki, 04 grudnia 2020r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - NR 2

Dotyczy postępowania: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dybówko**”

Pytanie 1:

W związku z ogłoszonym przetargiem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w m. Dybówko, proszę o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oczyszczalni ścieków w technologii osadu czynnego ze zbiornikami wykonanymi z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym?

Odpowiedź 1:

TAK. Zamawiający dopuszcza zastosowanie oczyszczalni ścieków w technologii osadu czynnego ze zbiornikami wykonanymi z żywicy poliestrowej zbrojonej włóknem szklanym. Zaproponowany system oczyszczania ścieków musi spełniać wymagania równoważności dla przyjętych rozwiązań w PFU. Zaproponowana technologia winna gwarantować sprawny i bezusterkowy proces oczyszczania ścieków, a przede wszystkim zapewnić utrzymanie parametrów ścieków oczyszczonych na zakładanym poziomie.

PREZES
Zespołu Usług Komunalnych Sp. z o.o.
w Prostkach
Jerzy Dobrzycki