

Gmina Prostki
ul. 1 Maja 44B
19-335 Prostki

Znak sprawy RM.7021.25.2025

Dotyczy postępowania: „Montaż 4 lamp na terenie Gminy Prostki”

Informujemy, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na „Montaż 4 lamp na terenie Gminy Prostki” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania alternatywnego polegającego na montażu akumulatora w gruncie? Praca akumulatora w oprawie wiąże się z narażeniem go na znaczne wahania temperatur, co może istotnie skrócić jego żywotność. Montaż akumulatora w gruncie zapewnia stabilne warunki temperaturowe, co znacząco wydłuża okres jego eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający w przedmiocie zamówienia określił, że bateria powinna być wbudowana w obudowę. Dopuszcza się umieszczenie obudowy z baterią w gruncie, a obudowa powinna mieć klasę szczelności min IP 65.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie panelu fotowoltaicznego montowanego oddzielnie, zamiast rozwiązania zintegrowanego z urządzeniem, o którym mowa w przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamontowanie osobnego panelu fotowoltaicznego, lecz panel powinien być zamontowany na jednym słupie łącznie z lampą i turbiną wiatrową.

Zastępca Wójta Gminy

Sławomir Słonawski