

Purda, 30 stycznia 2024 r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klewki.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytanie:

Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga zastosowania rur betonowych, które aktualnie nie są stosowane? Czy mogą to być rury tworzywowe, jeżeli tak to o jakich parametrach? Jaka będzie głębokość posadowienia rur? Jaka będzie głębokość studzienek ściekowych? Przedmiotowe kwestie mają zasadnicze znaczenie dla dokonania wyceny. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca uwzględni w ofercie wykonanie przykanalików z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 200 mm SN 8. Łączenie odbywa się metodą łączenia kielichowego z uszczelką wargową montowaną wewnętrznej części kielicha. Szczelność wykonanego kanału powinna zostać sprawdzona przed zasypaniem zgodnie z normą PN-EN 1610. Głębokość przykanalików do 2,00 m głębokości ułożonych na podsypce piaskowej o gr. 30 cm i obsypce piaskowej gr. 20 cm ponad wysokość rury.

Studzienki ściekowe wykonać z betonu (B50,W12, F150) o średnicy 500 mm wykonać z pierścieniem odciążającym i osadnikiem głębokości 1,0 m. Stosować wpusty krawężnikowo -jezdniowe klasy 400. Regulację krat wpustowych wykonać przy użyciu betonowych pierścieni dystansowych lub z tworzyw sztucznych oraz wysoko wytrzymałościowych elastycznych zapraw.

Badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych powinno być prowadzone z użyciem powietrza lub wody. Zgodnie z normą PN-EN 1610.

**WÓJT GMINY PURDA
TERESA CHROSTOWSKA**