

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa (bez montażu) siedmiu lamp solarnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA PURDA
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 510743189
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Purda 19
- 1.4.2.) Miejscowość:** Purda
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 11-030
- 1.4.4.) Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL622 - Olsztyński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** +48 89 512 22 23
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@purda.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://bip.purda.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00280236
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2024-04-11

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00273445
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (bez montażu) siedmiu lamp solarnych o parametrach:

- moc 30W,
- strumień światła – minimum 3500 lm,
- panel 2 x 200 W,
- słup z lampą montowaną na wysokości 6 m,
- latarnia ma gromadzić energię elektryczną wytworzoną z modułów fotowoltaicznych i świecić w nocy,
- oprawy o napięciu 12V lub 24V,
- oświetlenie o barwie białej – 4000K,
- moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne lub polikrystaliczne,
- kontroler typu MPPT,
- akumulatory żelowe 12V – 2x100Ah,
- szczelna obudowa z możliwością zamontowania w ziemi.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (bez montażu) siedmiu lamp solarnych o parametrach:

- moc 30W,
- strumień światła – minimum 3500 lm,
- panel 2 x 200 W lub 1 x 400 W,

- słup z lampą montowaną na wysokości 6 m,
- latarnia ma gromadzić energię elektryczną wytworzoną z modułów fotowoltaicznych i świecić w nocy,
- oprawy o napięciu 12V lub 24V,
- oświetlenie o barwie białej – 4000K,
- moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne lub polikrystaliczne,
- kontroler typu MPPT,
- akumulatory litowe lub żelowe 12V – 2x100Ah,
- szczelna obudowa z możliwością zamontowania w ziemi.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-04-15 11:00

Po zmianie:

2024-04-16 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-04-15 12:00

Po zmianie:

2024-04-16 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2024-05-14

Po zmianie:

2024-05-15

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający udostępnia zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ – projekt umowy.