

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa (bez montażu) siedmiu lamp solarnych.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 5, 6, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytanie:

Pytanie nr 1:

Czy dopuszczacie Państwo równoważne rozwiązania oparte na technologii baterii litowych, naturalnie przy założeniu działania 365 dni/ rok?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że akumulatory są dostosowane do warunków pogodowych panujących w Polsce.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w latarniach solarnych jednego panelu fotowoltaicznego o mocy minimum 400 W zamiast dwóch paneli o mocy 200 W.

Panele o mocy 200 W są trudno dostępne na rynku, mają gorszą sprawność od nowoczesnych paneli monokrystalicznych o mocy powyżej 400 W. Ponadto łączna powierzchnia dwóch paneli 200 W jest większa niż powierzchnia jednego panelu 400 W, co ma wpływ na konstrukcję słupa i podwyższa jego cenę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w latarniach solarnych jednego panelu fotowoltaicznego o mocy minimum 400 W zamiast dwóch paneli o mocy 200 W.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie panelu w ilości 1 sztuka o mocy min 400W zamiast 2 x 200W?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie panelu w ilości 1 sztuka o mocy min 400W zamiast 2 x 200W.

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale III ust. 1 SWZ:

Zapis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (bez montażu) siedmiu lamp solarnych o parametrach:

- moc 30W,
- strumień światła – minimum 3500 lm,
- panel 2 x 200 W,
- słup z lampą montowaną na wysokości 6 m,

- latarnia ma gromadzić energię elektryczną wytworzoną z modułów fotowoltaicznych i świecić w nocy,
- oprawy o napięciu 12V lub 24V,
- oświetlenie o barwie białej – 4000K,
- moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne lub polikrystaliczne,
- kontroler typu MPPT,
- akumulatory żelowe 12V – 2x100Ah,
- szczelna obudowa z możliwością zamontowania w ziemi.

Zastępuje się zapisem:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (bez montażu) siedmiu lamp solarnych o parametrach:

- moc 30W,
- strumień światła – minimum 3500 lm,
- panel 2 x 200 W lub 1 x 400 W,
- słup z lampą montowaną na wysokości 6 m,
- latarnia ma gromadzić energię elektryczną wytworzoną z modułów fotowoltaicznych i świecić w nocy,
- oprawy o napięciu 12V lub 24V,
- oświetlenie o barwie białej – 4000K,
- moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne lub polikrystaliczne,
- kontroler typu MPPT,
- akumulatory litowe lub żelowe 12V – 2x100Ah,
- szczelna obudowa z możliwością zamontowania w ziemi.

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale XVIII ust. 1 SWZ:

Zapis:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 14 maja 2024 r.

Zastępuje się zapisem:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 15 maja 2024 r.

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale XX ust. 3 i 4 SWZ:

Zapis:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert następuje w dniu 15 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00.

Zastępuje się zapisem:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 kwietnia 2024 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert następuje w dniu 16 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00.

Zamawiający udostępnia zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ – projekt umowy.

Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu z dnia 5 kwietnia 2024 r. nr 2024/BZP 00273445/01, tym samym publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11 kwietnia 2024 r. nr 2024/BZP 00280236/01.

**ZASTĘPCA WÓJTA GMINY PURDA
MAREK REDA**