

GKI. 7010.140.2020

Purda, dnia 01. 10. 2020 r.
STAROSTA OLSZTYŃSKI
Plac Dłma 5
10-516 Olsztyn
-4-

**Gmina Purda
11-030 Purda 19**

Warunki techniczne na doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków oraz wód deszczowych z projektowanego budynku OSP w Purdzie, na działce nr 602/1 i 722/1 w miejscowości Purda, gmina Purda.

W celu doprowadzenia wody należy włączyć się za pomocą trójnika z zasuwą, przyłączyć wykonać z rury PE i zakończyć w budynku zaworem kulowym i wodomierzem. Istniejącą sieć wodociagową kolidującą z projektowanym budynkiem należy przebudować z rur PE i uzbroić w zasuwy. Należy wykonać nowe podłączenie do budynku na działce nr 722/2.

Przyłączyć kanalizacji sanitarnej włączyć do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej o rzędnych 135,23/132,94 zlokalizowanej na działce nr 604 (droga). Przyłączyć kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur PVC, PE lub PP, studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PVC, PE, PP oraz studnie żelbetowe i z polimerobetonu.

Przyłączyć kanalizacji deszczowej należy włączyć do studni o rzędnych 135/60,132/86 zlokalizowanej na działce nr 604, wykonać z rur PCV oraz studni betonowych lub z tworzyw sztucznych.

Dokumentację uzgodnić z Urzędem Gminy w Purdzie. Wcinę do istniejących sieci wykonać pod nadzorem przedstawiciela Urzędu Gminy w Purdzie. Po zakończeniu prac należy wykonać dokumentację geodezyjno-powykonawczą i jeden egzemplarz przekazać do Urzędu Gminy w Purdzie.

Powyższe warunki tracą ważność po upływie 2 lat od daty wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

KIEROWNIK REFERATU
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Jacek Studniak



Energa
operator

Numer P/20/050662	Miejscowość Olsztyn	Data 21-10-2020
-------------------	---------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: budynek ochotniczej straży pożarnej
Adres (Nr działki): Purda
gm. Purda, działka numer 23-601/2, 23-602/1, 23-722/1
2. Grupa przyłączeniowa: V
3. Moc przyłączeniowa: 35 kW
4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - Olsztyn 1 [02]
Linia 15 kV OLSZTYN 1-PASYM [216]
Stacja SN/nn PURDA WIELKA HYDROFORNIA [O-0923]
Obwód nn KIER.HYDROFORNIA [0923-03]
Obiekt Obwód [nn] KIER.HYDROFORNIA [0923-03]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w istniejącym złączu w kierunku instalacji przyłączanej.
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
 - 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
-
 - 7.1.2. Stacja transformatorowa:
-
 - 7.1.3. Urządzenia nn:
Wykonać zasilanie nowo projektowanego złącza kablowo-pomiarowego poprzez "wcinke" w istniejącą linię kablową relacji: stacja transformatorowa "PURDA HYDROFORNIA" O-0923 obw. 03 - złącze kablowo-pomiarowe 09230301/ZK zainstalowane przy budynku na działce nr 602/1.
 - 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
-
 - 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
-
 - 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
-
 - 7.1.7. Demontaże:
-
 - 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
Wykonać przyłącze kablowe zalicznikowe o przekroju wg potrzeb ze złącza kablowo-pomiarowego, które zostanie wybudowane przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: $\text{tg } \varphi \leq 0.4$

**Energa**
operator

11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci	Napięcie znam. [kV]	Moc znam. [kW]	Prąd rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:

- 12.1. Dotyczy projektu budowlanego:

- 12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:

- 12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:

- 12.4. Inne wymagania:

Lokalizację złącza kablowo-pomiarowego należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Olsztynie przy ul. Cichej 7.

Projekt zagospodarowania terenu uzgodnić w Rejonie Dystrybucji w Olsztynie - Dział Dokumentacji Energetycznej.

13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.

17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.

Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.

18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:

- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Ankiewicz Jarosław

OPRACOWAŁ

tel. 896121441

Dyrektor Rejonu Dystrybucji
w Olsztynie i Szczytnie

Elżbieta Staniewicz

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Olsztynie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn