

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawy wraz z rozładunkiem opału do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie w sezonie grzewczym 2024/2025.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 3 i 6 oraz art. 286 ust. 5, 6, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytanie:

Pytanie:

Proszę o uzasadnienie wymaganego przez Państwa terminu dostawy. Czas realizacji 6 godzin jest niemożliwy do spełnienia z technicznego punktu widzenia, gdyż w przypadku dostaw cysterną, który jest transportem wysoce specjalistycznym, czas przygotowania pojazdu, załadunku, dojazdu i rozładunku przekroczy 6 godzin. Należy też w takim przypadku przyjąć, że Wykonawca który dysponuje cysterną musi przez cały czas trwania umowy posiadać jedno takie wolne auto w gotowości na załadunek. Ponadto, nawet czas 24 godzin w przypadku cysterny jest niezwykle wymagającym, ponieważ minimalny czas na zadysponowanie takiego auta do klienta wynosi od 48 do 72 godzin. Jednocześnie faktem jest, że pellet nie jest produktem, na który nie można przewidzieć zapotrzebowania z kilkudniowym wyprzedzeniem. W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem, czy jest możliwe wydłużenie wymaganego czasu dostawy do co najmniej 72 godzin od momentu zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Podany w dokumentacji czas dostawy dotyczy pelletu w cysternie oraz pelletu w workach. Z uwagi na ilość kotłowni zasilanych pelletem, Zamawiający nie jest w stanie wszędzie określić zapotrzebowania z kilkudniowym wyprzedzeniem. Biorąc pod uwagę konieczność zachowania ciągłości pracy kotłowni jak i specyfikę obiektów (szkoły, przedszkola, świetlica) termin dostawy jest jak najbardziej uzasadniony. Zamawiający wymaga dostawy opału w czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania, natomiast dostawa w czasie do 6 godzin będzie dodatkowo punktowana.

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale XVIII ust. 1 SWZ:

Zapis:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2 października 2024 r.

Zastępuje się zapisem:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 4 października 2024 r.

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale XX ust. 2 i 3 SWZ:

Zapis:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 3 września 2024 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert następuje w dniu 3 września 2024 r. o godz. 12:00.

Znak sprawy: ZP.271.24.2024

Zastępuje się zapisem:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 września 2024 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert następuje w dniu 5 września 2024 r. o godz. 12:00.

Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26 sierpnia 2024 r. nr 2024/BZP 00471469/01, tym samym publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2 września 2024 r. nr 2024/BZP 00480412/01.

**WÓJT GMINY PURDA
TERESA CHROSTOWSKA**