

Purda, 24 stycznia 2025 r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Butrynach i Klebarku Wielkim: CZĘŚĆ I – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Butrynach w formule zaprojektuj i wybuduj, CZĘŚĆ II – Modernizacja Szkoły Podstawowej w Klebarku Wielkim.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na wniesione zapytanie:

Pytanie nr 1:

Prosimy o udzielenie informacji: jaka jest całkowita wysokość podnoszenia pionowej platformy dla osób niepełnosprawnych, wg projektu jest 2,72m, wg opisu wysokość min. 3m. Prosimy o podanie konkretnej wysokości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca do kalkulacji ceny przyjmie wysokość podnoszenia platformy min. 3,5 m. Wykonawca na etapie wykonania robót dobierze urządzenie w porozumieniu z dostawcą urządzenia. Kluczowym elementem dla zamówienia jest parametr szerokości i długości platformy, który został określony w odpowiedziach w dniu 22 stycznia 2024 r.

Pytanie nr 2:

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdziliśmy że projektowana platforma dla osób niepełnosprawnych koliduje z drewnianym słupem podpierającym zadaszenie nad wejściem do piwnicy. Proszę o zaproponowanie rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na Wykonawcy ciąży obowiązek należytej wyceny uwzględniającej wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Na etapie wykonania robót w przypadku zaistnienia kolizji Zamawiający wystąpi do projektanta o przedstawienie rozwiązania zamiennego.

**WÓJT GMINY PURDA
TERESA CHROSTOWSKA**