

Purda, 20 marca 2025 r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Klebarku Wielkim - Etap 1.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na wniesione zapytania:

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie średnic oraz rodzaju materiału dla każdej ze studni objętych zamówieniem. Profil sieci kanalizacji deszczowej wskazuje wszystkie studnie jako betonowe o średnicy 1,2 m, natomiast przedmiar robót oraz SWZ wskazują na konieczność budowy studni betonowych o średnicach 1,0 m i 1,2 m a także studni tworzywowych o średnicach 0,425 m oraz 0,6 m.

Odpowiedź Zamawiającego:

Średnice wszystkich studni są opisane na profilach S1 i S2. Studnie fi1200 i fi1000 - betonowe, głębokości zgodnie z profilami Dn 425 i Dn 630 wykonane z polipropylen i polietylenu.

Pytanie nr 2:

Proszę o informację, czy studnie mają posiadać osadniki, jeżeli tak, to o jakiej głębokości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Studnie nie mają osadników.

Pytanie nr 3:

Proszę o podanie głębokości osadników wpustów deszczowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Studzienki wpustowe posiadają osadnik 50 cm głębokości.

**WÓJT GMINY PURDA
TERESA CHROSTOWSKA**