

OGŁOSZENIE

- informacja o treści zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego,
- informacja o zmianie treści SWZ wraz z przedłużeniem terminu składania ofert.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Purda”.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na wniesione zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający zrezygnuje z posiadania przez producenta agregatu prądotwórczego wojskowego certyfikatu AQAP 2110? Przecież urządzenie nie będzie miało tu zastosowania militarnego tylko cywilne, a tu wystarczy np. certyfikat ISO 9001:2015?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje wymóg posiadania przez producenta oferowanego agregatu prądotwórczego ważnego certyfikatu AQAP 2110. Mimo że urządzenie będzie wykorzystywane w zastosowaniach cywilnych, decyzja ta podyktowana jest potrzebą zapewnienia najwyższego standardu niezawodności i pewności działania dla infrastruktury o kluczowym znaczeniu. W ocenie Zamawiającego certyfikat AQAP 2110, jako standard znacznie bardziej rygorystyczny niż ISO 9001, gwarantuje zapewnienie jakości na każdym etapie cyklu życia produktu – od projektu po dostawę – co jest kluczowe dla minimalizacji ryzyka awarii. Nie jest on traktowany wyłącznie jako certyfikat o przeznaczeniu militarnym, lecz jako obiektywne potwierdzenie, że producent jest w stanie dostarczyć produkt o bezkompromisowej jakości, trwałości i niezawodności, co w kontekście krytycznej funkcji, jaką ma pełnić agregat, jest dla Zamawiającego priorytetem.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dla agregatu prądotwórczego poza ISO 9001:2015 będzie również wymagał certyfikatu środowiskowego ISO 14001 i czy taki dokument należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia?

Znak sprawy: ZP.271.11.2025

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamawiający wymaga. Należy dołączyć.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści zbiornik paliwa o pojemności 90 dm³ z wanną retencyjną, jeśli Wykonawca spełni punkt z OPZ tj. czas pracy przy 75% obciążenia co najmniej przez 11,9 h i przy 100% obciążenia co najmniej 10 h, a dodatkowo będzie możliwość dotankowania urządzenia w trakcie jego pracy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści czterocylindrowy silnik diesla o mocy znamionowej PRP nie mniejszej niż – 36,5kW, jeśli Wykonawca spełni wymóg mocy znamionowej agregatu min 40 kVA (32 kW) i mocy awaryjnej (maksymalnej) nie mniej niż 44 kVA (35 kW)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza silników o mniejszej mocy niż podana w SWZ.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści układ SZR zabudowany na bazie dwóch niezależnych styczników?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza układu SZR zbudowanego na stycznikach. Układy SZR zbudowane na przełącznikach z napędem silnikowym są mniej zawodne, posiadają możliwość ręcznego sterowania źródłami zasilania, umożliwiają przełączanie źródła zasilania obiektu nawet przy uszkodzeniu napędu przełącznika. Ponadto styczniki nie mają możliwości „zrzutu obu zasilan” wyłącznikiem p-poż obiektu.

Na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5, 6, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

Zamawiający zmienia zapisy Rozdziału XIII w następujący sposób:**Zapis:**

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca wraz z ofertą składa:

Część 1:**Dostawa serwera dla Urzędu Gminy w Purdzie:**

- karta katalogowa/produktowa oferowanego serwera umożliwiająca weryfikację jego parametrów, potwierdzająca zgodność wszystkich deklarowanych parametrów z opisem przedmiotu zamówienia;

Znak sprawy: ZP.271.11.2025

- w formularzu ofertowym wymagane jest precyzyjne podanie danych: modelu, nazwy oraz szczególnych parametrów pozwalających zweryfikować, czy oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia

Dostawa systemu do przechowywania kopii zapasowych dla Urzędu Gminy w Purdzie:

- karta katalogowa/produktowa oferowanego systemu umożliwiająca weryfikację jego parametrów i funkcjonalności, potwierdzająca zgodność wszystkich deklarowanych parametrów technicznych i funkcjonalnych z opisem przedmiotu zamówienia;
- w formularzu ofertowym wymagane jest precyzyjne podanie danych: modelu, nazwy oraz szczególnych parametrów pozwalających zweryfikować, czy oferowany system spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia;

Dostawa systemu kontroli dostępu do sieci lokalnej wraz z dostawą urządzeń dostępowych:

- karta katalogowa/produktowa oferowanego systemu umożliwiająca weryfikację jego parametrów i funkcjonalności, potwierdzająca zgodność wszystkich deklarowanych parametrów technicznych i funkcjonalnych z opisem przedmiotu zamówienia;
- karta katalogowa/produktowa oferowanego urządzenia dostępowego umożliwiająca weryfikację jego parametrów, potwierdzająca zgodność wszystkich deklarowanych parametrów z opisem przedmiotu zamówienia;
- w formularzu ofertowym wymagane jest precyzyjne podanie danych: modelu, nazwy oraz szczególnych parametrów pozwalających zweryfikować, czy oferowany system i urządzenie spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia;

Część 2:

Dostawa agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy w Purdzie:

- karta katalogowa/produktowa oferowanego agregatu umożliwiająca weryfikację jego parametrów, potwierdzająca zgodność wszystkich deklarowanych parametrów z opisem przedmiotu zamówienia;
- w formularzu ofertowym wymagane jest precyzyjne podanie danych: modelu, nazwy oraz szczególnych parametrów pozwalających zweryfikować, czy oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (Załącznik nr 10 do SWZ).

3. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy, Zamawiający może wezwać do złożenia lub uzupełnienia wszystkich przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym przez siebie terminie.

Zastępuje zapisem:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca wraz z ofertą składa:

Część 1:

- dostawa serwera dla Urzędu Gminy w Purdzie:
 - karta produktowa oferowanego serwera umożliwiająca weryfikację jego parametrów;
 - oświadczenie producenta serwera w zakresie deklaracji CE dla serwera;

Znak sprawy: ZP.271.11.2025

- oświadczenie producenta serwera, potwierdzające, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.
 - oświadczenie producenta serwera, że serwer jest wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001;
 - dokument potwierdzający, że sprzęt spełnia wymogi Dyrektywy WEEE 2002/96/EC (wydruk ze strony internetowej www.epeat.net) co najmniej Epeat Silver;
 - oświadczenie producenta serwera, że serwis urządzenia będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta;
 - oświadczenie producenta lub podmiotu realizującego serwis, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego;
 - dokument potwierdzający, że firma serwisująca posiada ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzację producenta urządzenia.
 - dokument potwierdzający, że serwer znajduje się na liście Windows Server Catalog i posiada status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2019 x64, Microsoft Windows Server 2022 x64;
- dostawa systemu do przechowywania kopii zapasowych dla Urzędu Gminy w Purdzie:
- karta produktowa oferowanego systemu umożliwiająca weryfikację jego parametrów i funkcjonalności;
- dostawa systemu kontroli dostępu do sieci lokalnej wraz z dostawą urządzeń dostępowych:
- karta produktowa oferowanego systemu umożliwiająca weryfikację jego parametrów i funkcjonalności;
 - karta produktowa oferowanego urządzenia dostępowego umożliwiająca weryfikację jego parametrów.

Część 2:

- dostawa agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy w Purdzie:
- karta produktowa oferowanego agregatu umożliwiająca weryfikację jego parametrów;
 - oświadczenie producenta agregatu w zakresie deklaracji CE dla sprzętu;
 - dokumenty potwierdzające, że producent sprzętu posiada wdrożony system ISO 9001:2015;
 - oświadczenie producenta agregatu o możliwości przeprowadzenia prób FAT (przed dostarczeniem agregatu) u producenta, w obecności komisji Zamawiającego.

2. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy, Zamawiający może wezwać do złożenia lub uzupełnienia wszystkich przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym przez siebie terminie.

Zamawiający zmienia zapisy Rozdziału XIX ust. 1 w następujący sposób:

Zapis:

Znak sprawy: ZP.271.11.2025

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **16 lipca 2025 r.**

Zastępuje się zapisem:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **24 lipca 2025 r.**

Zamawiający zmienia zapisy Rozdziału XX ust. 14 w następujący sposób:

Zapis:

14. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:

- 1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru (Załącznik nr 2 do SWZ);
- 2) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów;
- 3) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp (Załącznik nr 3/3a do SWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 4/4a do SWZ);
- 4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 5 do SWZ) - oświadczenie składane jest tylko wtedy, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
- 5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (Załącznik nr 6 do SWZ) – zobowiązanie składane jest tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;
- 6) Karta katalogowa/produktowa:
 - karta katalogowa/produktowa oferowanego serwera umożliwiająca weryfikację jego parametrów, potwierdzająca zgodność wszystkich deklarowanych parametrów z opisem przedmiotu zamówienia (dotyczy części 1);
 - karta katalogowa/produktowa oferowanego systemu do przechowywania kopii zapasowych umożliwiającą weryfikację jego parametrów i funkcjonalności, potwierdzającą zgodność wszystkich deklarowanych parametrów technicznych i funkcjonalnych z opisem przedmiotu zamówienia (dotyczy części 1);
 - karta katalogowa/produktowa oferowanego systemu kontroli dostępu do sieci lokalnej umożliwiającą weryfikację jego parametrów i funkcjonalności, potwierdzającą zgodność wszystkich deklarowanych parametrów technicznych i funkcjonalnych z opisem przedmiotu zamówienia (dotyczy części 1);
 - karta katalogowa/produktowa oferowanego urządzenia dostępowego umożliwiającą weryfikację jego parametrów, potwierdzającą zgodność wszystkich deklarowanych parametrów z opisem przedmiotu zamówienia (dotyczy części 1);

Znak sprawy: ZP.271.11.2025

- karta katalogowa/produktowa oferowanego agregatu prądotwórczego umożliwiająca weryfikację jego parametrów, potwierdzająca zgodność wszystkich deklarowanych parametrów z opisem przedmiotu zamówienia (dotyczy części 2).

Zastępuje się zapisem:

14. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:

- 1)** Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru (Załącznik nr 2 do SWZ);
- 2)** Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów;
- 3)** Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp (Załącznik nr 3/3a do SWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 4/4a do SWZ);
- 4)** Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 5 do SWZ) - oświadczenie składane jest tylko wtedy, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
- 5)** Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (Załącznik nr 6 do SWZ) – zobowiązanie składane jest tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;
- 6)** Przedmiotowe środki dowodowe, których wymaga Zamawiający tj.:

Część 1:

- dostawa serwera dla Urzędu Gminy w Purdzie:
 - karta produktowa oferowanego serwera umożliwiająca weryfikację jego parametrów;
 - oświadczenie producenta serwera w zakresie deklaracji CE dla serwera;
 - oświadczenie producenta serwera, potwierdzające, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.
 - oświadczenie producenta serwera, że serwer jest wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001;
 - dokument potwierdzający, że sprzęt spełnia wymogi Dyrektywy WEEE 2002/96/EC (wydruk ze strony internetowej www.epeat.net) co najmniej Epeat Silver;
 - oświadczenie producenta serwera, że serwis urządzenia będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta;
 - oświadczenie producenta lub podmiotu realizującego serwis, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego;
 - dokument potwierdzający, że firma serwisująca posiada ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzację producenta urządzenia.

Znak sprawy: ZP.271.11.2025

- dokument potwierdzający, że serwer znajduje się na liście Windows Server Catalog i posiada status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2019 x64, Microsoft Windows Server 2022 x64;
- dostawa systemu do przechowywania kopii zapasowych dla Urzędu Gminy w Purdzie:
 - karta produktowa oferowanego systemu umożliwiająca weryfikację jego parametrów i funkcjonalności;
- dostawa systemu kontroli dostępu do sieci lokalnej wraz z dostawą urządzeń dostępowych:
 - karta produktowa oferowanego systemu umożliwiająca weryfikację jego parametrów i funkcjonalności;
 - karta produktowa oferowanego urządzenia dostępowego umożliwiająca weryfikację jego parametrów.

Część 2:

- dostawa agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy w Purdzie:
 - karta produktowa oferowanego agregatu umożliwiająca weryfikację jego parametrów;
 - oświadczenie producenta agregatu w zakresie deklaracji CE dla sprzętu;
 - dokumenty potwierdzające, że producent sprzętu posiada wdrożony system ISO 9001:2015;
 - oświadczenie producenta agregatu o możliwości przeprowadzenia prób FAT (przed dostarczeniem agregatu) u producenta, w obecności komisji Zamawiającego.

Zamawiający zmienia zapisy Rozdziału XXI ust. 2 i 3 w następujący sposób:

Zapis:

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 czerwca 2025 r. do godz. 11:00.
3. Otwarcie ofert następuje w dniu 17 czerwca 2025 r. o godz. 12:00.

Zastępuje się zapisem:

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 czerwca 2025 r. do godz. 11:00.
3. Otwarcie ofert następuje w dniu 25 czerwca 2025 r. o godz. 12:00.

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1a do SWZ (projekt umowy dla Części 2) z dnia 9 czerwca 2025 r. udostępniając na stronie internetowej prowadzonego postępowania poprawiony Załącznik nr 1a do SWZ z dnia 13 czerwca 2025 r.

**ZASTĘPCA WÓJTA GMINY PURDA
MAREK REDA**

Strona 7 z 7