

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym w miejscowości Butryny”.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na wniesione zapytanie:

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie czy palisada z kołków drewnianych fi 12 cm i długości 150cm na być palisadą czyli kołek wbity obok kołka czy tak jak jest to opisane na rysunku nr 4 (umocnienie skarpy zbiornika) rozstaw kołków ma być co 0,5m. jest to dosyć istotna różnica w ilości kołków bo albo jest 731szt (87m umocnienia i na metr wchodzi 8,3szt) albo 44szt (87m umocnienia i co pół metra).

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca wykona rozstaw kołków co 0,5m zgodnie z załączonym rysunkiem opublikowanym w dniu 9 października 2025 r. stanowiącym Załącznik nr 13 do SWZ.

**WÓJT GMINY PURDA
TERESA CHROSTOWSKA**