

Purda, dnia 10. 05. 2016 r.

GKI. 7010/54/16

CIVPRO Usługi Projektowo
Pomiarowe mgr inż. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdańsk, ul. Potęgowska 6/30

Warunki techniczne na przebudowę urządzeń wod-kan kolidujących z projektowaną drogą gminną Klebark Mały – DK 16

Istniejącą sieć wodociagową kolidującą z projektowaną drogą należy przebudować według następujących zasad:

Wykonać z rur PE-HD PN 10 łączonych przez zgrzewanie. Posadowienie wodociągów na głębokości nie mniejszej niż 1.70 m od poziomu terenu. Nad wodociagiem na wysokości 0.3 m ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną. W węzłach i na odgałęzieniach zastosować zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe i kształtki żeliwne łączone na śruby nierdzewne i uszczelki gumowe. Przewidzieć armaturę na ciśnienie 1.0 Mpa. Zasuwy i hydranty należy posadowić na podporach betonowych. Zasuwy zaopatrzyć w typowe sztangi z obudową teleskopową i na powierzchni trenu przykryć żeliwnymi skrzynkami do zasuw. Armaturę należy oznakować tabliczkami informacyjnymi.

Podsypkę i obsypkę wykonać piaskiem drobnym lub średnim z odpowiednim jej zagęszczeniem. Piasek musi być wolny od grud i kamieni. Rury wodociagowe pod projektowanymi drogami umieścić w rurach osłonowych sięgających poza pas jezdny i ciągi pieszo-rowerowe. Przed zasypaniem rurociagi należy zgłosić do odbioru do Urzędu Gminy w Purdzie.

Poniżej przedstawiamy wykaz miejsc kolizji projektowanej drogi z istniejącą infrastrukturą wymagające przebudowy lub montażu rur osłonowych:

1. Działka 239/5 – zamontować rurę osłonową
2. Działka 235/2 – przebudować sieć wodociagową oraz hydrant poza pas jezdni, na przyłączy wodociagowym zamontować rurę osłonową
3. Działka 69/4 – przedłużyć rurę osłonową poza pas jezdni
4. Działka 154/7 – zamontować rurę osłonową
5. Działka 154/6 – przedłużyć rurę osłonową
6. Działka 159 – przebudować przyłączy wodociagowego
7. Działka 164 – przedłużyć rurę osłonową

8. Działka 186 – zamontować rura osłonowa na przyłączy
9. Działka 165/3 – przedłużyć rurę osłonową
10. Działka 235/2, 170 i 168 - przebudować wodociąg poza pas jezdni
11. Działka 209/9 – przedłużyć rurę osłonową
12. Działka 143, 69/4 – przebudować sieć wodociagową poza pas jezdni

W załączeniu przesyłamy mapę z zaznaczonymi miejscami kolizji.

Dokumentację uzgodnić z Urzędem Gminy w Purdzie. Wcinę do istniejącej sieci wykonać pod nadzorem przedstawiciela Urzędu Gminy w Purdzie.

Powyższe warunki tracą ważność po upływie 2 lat od daty wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

mgr Jacek Studniak