

Purda, dnia 6 września 2021 r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Utwardzenie placu przy ośrodka zdrowia i Gminnym Ośrodku Kultury w miejscowości Klewki.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytania:

Pytanie 1.

- ZWRACAM SIĘ Z PYTANIEM W JAKI SPOSÓB ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ODPROWADZENIE WODY POWIERZCHNIOWEJ DO STUDNI CHŁONNYCH?
- CZY MOŻNA PROSIĆ O DOPRECYZOWANIE, JAKIM MATERIAŁEM POWINNY EWENTUALNIE BYĆ WYPEŁNIONE PROJEKTOWANE STUDNIE?
- W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POKAZANO, ŻE NA TERENIE PLACU ZNAJDUJE SIĘ KANALIZACJA DESZCZOWA, TO CZY MOŻNA ALTERNATYWNIE ODPROWADZIĆ DO NIEJ WODĘ ZA POMOCĄ WPUSTÓW DESZCZOWYCH BEZ WYKONYWANIA STUDNI CHŁONNYCH?

Odpowiedź Zamawiającego:

- Zamawiający przewiduje odprowadzenie wody do studni chłonnych za pomocą spadków wykonywanej nawierzchni.
- Zgodnie z załączonym rysunkiem.
- Istniejąca kanalizacja deszczowa jest niedrożna. Zamawiający nie dopuszcza włączenia się do niedrożnej kanalizacji deszczowej.

**ZASTĘPCA WÓJTA GMINY PURDA
IRENA DERDOŃ**