

Purda, dnia 20 października 2021 r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giławy nr 165034N

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytania:

Pytanie 1.

Zgodnie z zapisem SWZ rozdział III pkt 2 przedmiot zamówienia obejmuje między innymi uzyskanie decyzji Ministra Cyfryzacji zwalniającej z obowiązku budowy kanału technologicznego. Prosimy o odpowiedź co się stanie, gdy Minister wyda inną decyzję i konieczna będzie budowa kanału technologicznego? Czy przedmiot zamówienia w takiej sytuacji obejmie również wykonanie kanału technologicznego w ramach ceny ofertowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jeśli Minister nie wyda decyzji zwalniającej z obowiązku budowy kanału technologicznego, przedmiot zamówienia będzie obejmował również zaprojektowanie i budowę kanału technologicznego.

Koszt zaprojektowania i budowy kanału technologicznego należy zawrzeć w cenie ofertowej.

W załączniku nr 11 do SWZ, stanowiącym wycenę wartości poszczególnych elementów zamówienia należy zawrzeć kwotę obejmującą wykonanie kanału technologicznego.

W przypadku, gdy Minister Cyfryzacji wyda decyzję zwalniającą z obowiązku budowy kanału technologicznego lub Wykonawca uzyska pozwolenie na wykonanie robót budowlanych bez kanału technologicznego ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Zamawiający zmniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę wykazaną w załączniku nr 11 do SWZ w pozycji dotyczącej wykonania kanału technologicznego na podstawie § 12 ust. 4 pkt 1 projektu umowy. Uzupełniony załącznik nr 11 do SWZ Wykonawca składa wraz z ofertą.

WÓJT GMINY PURDA

TERESA CHROSTOWSKA