

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytania:

Pytanie nr 1.

Pozycja nr 7 przedmiaru robót uwzględnia studnie rewizyjne DN 1000 natomiast zgodnie z projektem są to studnie DN 1200. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny Wykonawca ma uwzględnić koszty budowy zgodnie z dokumentacją projektową – DN 1200.

Pytanie nr 2.

Przedmiar robót nie uwzględnia korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. W której pozycji kosztorysu ofertowego uwzględnić korytowanie wraz z odwozem gruntu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca ma uwzględnić korytowanie w kosztach budowy podbudowy (uwzględnić w wstępnym harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ). Jednocześnie Zamawiający nadmienia, że wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i Wykonawca robót ma uwzględnić wszelkie niezbędne koszty związane z wykonaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, natomiast przedmiar robót jest elementem pomocniczym.

Pytanie nr 3.

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia w rozdz. III pkt 2. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ”. Jednym z jego elementów jest Program Funkcjonalno - Użytkowy. W jego punkcie 3.2 napisano, że do obowiązków Wykonawcy należy między innymi opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej, prace geotechniczne, opracowanie projektów wykonawczych i przedstawienie ich do akceptacji, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu z uzyskaniem jego zatwierdzenia itp.

- Prosimy o jednoznaczne określenie czy przedmiotem zamówienia jest jedynie wykonanie prac budowlanych na podstawie załączonego do SIWZ Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu Budowlanego branży sanitarnej oraz rysunku „Projekt organizacji ruchu” i SST, czy też przedmiotem zamówienia są również inne działania (prace geotechniczne, opracowanie i uzgodnienie projektów wykonawczych itp.) opisane w PFU?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z decyzją nr Pur/121/2021 pozwolenia na budowę, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonej dokumentacji projektowej. Ponadto

Znak sprawy: ZP.271.10.2022

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 5 ust. 2 projektu umowy (Załącznik nr 1 do SWZ) wynagrodzenie jest ryczałtowe i Wykonawca robót ma uwzględnić wszelkie niezbędne koszty związane z wykonaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

**WÓJT GMINY PURDA
TERESA CHROSTOWSKA**