

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia drogowego – linia kablowa oświetleniowa z słupami oświetleniowymi i szafką sterowania oświetleniem w Klewkach.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytania:

Pytanie 1.

W SWZ jest zapis o ułożeniu dodatkowego kabla od szafki SO do słupa S12, który w przyszłości ma zasilić lampy po drugiej stronie drogi. Czy kabel ten ma się zakończyć równo ze słupem S12 i pozostać w ziemi, czy do zasilenia latarni po drugiej strony ulicy powinien zostać pozostawiony jego zapas, jeżeli tak, to o jakiej długości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do zasilenia lampy po drugiej stronie ulicy powinien zostać pozostawiony zapas o długości ok. 104 m., czyli od szafy sterującej SO do lampy S25.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający uzgodnił z właścicielem pasa drogowego koszty jego zajęcia na czas robót, tzn. jeżeli budowa oświetlenia służy też poprawie bezpieczeństwa drogi to jej właściciel powinien zaniechać poboru opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas robót. Jeżeli nie to czy takie opłaty należy przewidzieć w kalkulacji robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

W tym przypadku będzie miało miejsce użyczenie pasa drogowego, które nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Pytanie 3.

Czy szafka oświetleniowa (sterownicza) wchodzi w zakres robót?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z OPZ szafa sterownicza (SO) wchodzi w zakres zadania.

Pytanie 4.

Ze względu na to, iż zamieszczony przedmiar robót nie zgadza się o opisem zamówienia (różne ilości materiałów) prosi o konkretne podanie ilości sztuk i numery słupów które mają być zamontowane oraz odcinki i długości kabla YAKXS 4x25mm². Ponadto nie rozumiemy stwierdzenia "Na odcinku od szafki oświetleniowej

do lampy S12 należy ułożyć również kabel do zasilania w przyszłości lamp po drugiej stronie drogi" - jaką przewidzieć długość wyżej wspomnianego kabla, i czy on ma być zakopany na odcinku SO - S12.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odsyła do zapisów dotyczących ilości sztuk i numerów słupów, które mają być zamontowane do opisu przedmiotu zamówienia w specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający informuje, że długość trasy do wykonania wynosi ok. 264 m., a długość kabla łącznie z zapasem wynosi ok. 419 m. Do zasilenia lampy po drugiej stronie ulicy powinien zostać pozostawiony zapas o długości ok. 104 m., który należy zakopać na odcinku SO do S12, z zapasem przy lampie S12.

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale III ust. 1 SWZ:

Zapis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego, w miejscowości Klewki, na działkach o nr geodezyjnych 6/368, 8/1, 15/2, 15/5 gmina Purda. Zakres inwestycji obejmuje wybudowanie na wyżej wskazanych nieruchomościach, oświetleniowej linii kablowej z zabudową słupów oświetleniowych (odcinek od szafki sterującej SO przez S13, S12, S11, S10, S9, S8, SP11, SP1 do S7 – 9 sztuk. Oświetlenie wykonać na słupach ulicznych, zamontować wysięgniki i lampy zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego kablami typu YAKXS 4x25mm², w układzie zasilania 3-fazowego – długość ok. 256 m na odcinku od szafki oświetleniowej SO do lampy S12 należy ułożyć również kabel do zasilania w przyszłości lamp zlokalizowanych po drugiej stronie drogi. Specyfikacja oraz ilość zaprojektowanych słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych na rysunkach wykonawczych Eo-4 oraz wg zestawienia podstawowych materiałów do budowy oświetlenia.

Dopuszcza się zastosowanie osprzętu i materiałów innych producentów o równoważnych bądź lepszych parametrach.

Zastępuje się zapisem:

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego, w miejscowości Klewki, na działkach o nr geodezyjnych 6/368, 8/1, 15/2, 15/5 gmina Purda. Zakres inwestycji obejmuje wybudowanie na wyżej wskazanych nieruchomościach, oświetleniowej linii kablowej z zabudową słupów oświetleniowych (odcinek od szafki sterującej SO przez S13, S12, S11, S10, S9, S8, SP11, SP1 do S7 – 9 sztuk. Oświetlenie wykonać na słupach ulicznych, zamontować wysięgniki i lampy zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego kablami typu YAKXS 4x25mm², w układzie zasilania 3-fazowego, na odcinku od szafki oświetleniowej SO do lampy S12 należy ułożyć również kabel do zasilania w przyszłości lamp zlokalizowanych po drugiej stronie drogi. Długość trasy ok. 264 m./ długość kabla ok. 419 m. Specyfikacja oraz ilość zaprojektowanych słupów, wysięgników i opraw oświetleniowych na rysunkach wykonawczych Eo-4 oraz wg zestawienia podstawowych materiałów do budowy oświetlenia.

Dopuszcza się zastosowanie osprzętu i materiałów innych producentów o równoważnych bądź lepszych parametrach.

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale XVIII ust. 1 SWZ:

Zapis:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 13 lipca 2022 r.

Znak sprawy: ZP.271.12.2022

Zastępuje się zapisem:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 19 lipca 2022 r.

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale XX ust. 3 i 4 SWZ:

Zapis:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 czerwca 2022 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert następuje w dniu 14 czerwca 2022 r. o godz. 12:00.

Zastępuje się zapisem:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert następuje w dniu 20 czerwca 2022 r. o godz. 12:00.

Zamawiający dołącza zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ – Projekt umowy.

Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30 maja 2022 r. nr 2022/BZP 00184160/01, tym samym publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10 czerwca 2022 r. nr 2022/BZP 00203636/01.

WÓJT GMINY PURDA

TERESA CHROSTOWSKA