
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala mapy zasadniczej: 1:500
Oświadczam, że treść mapy , na której wykonano niniejszy projekt zgodna z treścią mapy zasadniczej powiatowej/ gminnej przekazanej przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny pismem z dnia 02.08.2019 r. znak: P.2814.2019.2430 z aktualizacją z dnia 30.07.2019 r. oraz mapy zasadniczej Gr-1.6642.4596.2019
Projektant oświadcza, że niniejszy dokument został sporządzony w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA OLSZTYŃSKI
Identyfikator ewidencyjny mapy lub mapy zasadniczej: P.2814.2019.2430
Data wydania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: 02. LIP. 2019
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: Zdzisława Suwalska podinspektor w Wydziale Geodezji
OZNACZENIA
PROJ. LATARNIA OŚWIETLENIA UŻYCIOWEGO Z ZASIL. KABLOWYM (KABEL W RURZE DVR)
PROJ. RURA OSŁONOWA DVR NA KABLU n.o.
PROJ. SZAFKA OŚWIETLENIOWA
PROJ. RURA OSŁONOWA 2-OTWOROWA NA SIECI ISTNIEJĄCEJ
ISTN. OPRAWA OŚWIETLENIOWA NA ISTN. LINII NAPOWE
PROJ. LATARNIA OŚWIETLENIA UŻYCIOWEGO Z ZASIL. KABLOWYM W INNYM ZAKRESIE INWESTYCYJNYM
ISTN. NAPOWE LINIA TELEKOMUNIKACYJNA
ISTN. WODOCIĄG
ISTN. KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
ISTN. KABLE TELETECHNICZNE I ŚWIATŁOWODOWE
ISTN. KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA
GRANICE DZIAŁEK
PROJ. ROZBUDOWA OŚWIETLENIOWEGO NR 3-3 REALIZOWANEGO WG. ODRĘBNEGO PROJEKTU - KABEL YKY4x16 l=693m w rurze DVR75
ISTN. LATARNIA SOLARNA - DO DEMONTAŻU
LATARNIA OŚWIETLENIOWA NR 3 OBWODU NR 3 UJĘTA W PROJEKCIE OŚWIETLENIA DRÓG OSIEDLOWYCH ZASILANA Z SZAFKI PRZY UL. SADOWEJ
NOWECO OLSZTYN
BIURO PROJEKTÓW
Spółka z o.o.
10-042 Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 39
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Nr zlec: 9/2019
Treść: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr rys: 3
Obiekt: OŚWIETLENIE DROGOWE
Skala: 1:500
Adres: SZCZĘDNE dz.nr 158/1 gmina PURDA
Data: 11.2019
Autor: ZBIGNIEW SUCHOWIRSKI nr upr. 216/85/OL, 303/94/OL
Sprawdził: mgr inż. ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI nr upr. 56/90/OL