

Purda, dnia 18 listopada 2022 r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Purda: Część I - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Patryki na działkach geodezyjnych 223, 327/34, gmina Purda, Część II - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczęsne (ul. Graniczna) na działce geodezyjnej 106/12, gmina Purda, Część III - Budowa oświetlenia ulicznego, w m. Szczęsne na działce geodezyjnej 158/1, gmina Purda.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytanie:

Wniosek Wykonawcy.

W dokumencie SWZ w rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia dotyczącym części 3 zamawiający nie opisał w pełni wymagań technicznych dla latarni solarnej. Proszę o podanie czy latarnia ma pracować tylko wtedy gdy jest słońce czy też ma gromadzić energię elektryczną wytworzoną z modułów fotowoltaicznych i świecić w nocy.

Proszę o podanie następujących parametrów latarni solarnej:

- jakie napięcie oprawy 12V czy 24V
- jaka barwa światła oprawy oświetleniowej
- jaki typ modułów fotowoltaicznych
- jaki typ sterownika/kontrolera pracy latarni solarnej
- jaki rodzaj akumulatorów i jaka ich moc
- gdzie ma być zamontowany akumulator/akumulatory

Odpowiedź Zamawiającego:

Latarnia ma gromadzić energię elektryczną wytworzoną z modułów fotowoltaicznych i świecić w nocy. Zamawiający dopuszcza oprawy o napięciu 12V lub 24V. Zamawiający wymaga oświetlenia o barwie białej – 4000K. Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych lub polikrystalicznych. Zamawiający wymaga zamontowania kontrolera typu MPPT. Zamawiający wymaga zastosowania akumulatorów żelowych 12V – 2x100Ah. Akumulator ma być zamontowany w obudowie umieszczonej w ziemi.

**ZASTĘPCA WÓJTA GMINY PURDA
MAREK REDA**