

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Klebarku Wielkim – Etap I.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2, i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytanie:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę studni na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z tworzywa sztucznego dn 600 na studnie betonowe dn 800?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę studni na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z tworzywa sztucznego dn 600 na studnie betonowe dn 800.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienie z PSD w Olsztynie? Załączona do projektu decyzja nr 221/LS/2018 wygasła 10.12.2020r. Nadmieniam że w/w decyzja dotyczy również odcinka sieci wodociągowej, którą Wykonawca ma wykonać w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wystąpi o aktualne uzgodnienie z PSD w Olsztynie.

Pytanie nr 3.

Czy Wykonawca na podstawie umowy (par. 4 pkt. 38) ma uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 4.

Zamawiający w wzorze umowy (par. 5 pkt. 5 ppkt.2) użył sformułowania „wydzielony etap prac”. Czy etapy prac odnoszą się do pozycji w wstępnym harmonogramie rzeczowo-finansowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 5.

W nawiązaniu do pyt. Nr 4 jeśli w/w zapis jest powiązany z pozycjami w wstępnym harmonogramie rzeczowo-finansowym, prosimy o usunięcie tego zapisu, ponieważ w przypadku np. nie wykonania 1 mb sieci ks dn 200, wykonawca nie będzie mógł wystąpić o zapłatę częściową za sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 200.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian i odsyła do par. 12 pkt 11 projektu umowy.

Pytanie nr 6.

Wnosimy o zmianę zapisu umowy w par. 4 pkt.40 na zapis: W przypadku zmian wprowadzonych w dokumentacji z inicjatywy Wykonawcy, Wykonawca uzyska zgody autora projektu oraz uzyska niezbędne zgody na swój koszt. Zapis w formie pierwotnej obarcza Wykonawcę dodatkowymi pracami i kosztami w przypadku zmian i błędów projektowych jak i zmian i błędów po stronie Inwestora.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7.

Czy w zakres zamówienia wchodzi przepompownie przydomowe (3 kpl.)? Jeśli tak proszę o podanie wymagań i parametrów dotyczących całych przepompowni przydomowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakres zamówienia wchodzi przepompownie przydomowe (3 kpl.). Zamawiający udostępnia przykładowe rozwiązanie przydomowej przepompowni ścieków (plik w załączeniu). Zamawiający dopuszcza montaż przydomowych przepompowni ścieków o parametrach nie gorszych niż udostępniony przykład.

Pytanie nr 8.

Czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni przydomowych (3 kpl.)? Jeśli tak, proszę o udostępnienie projektu w celu sporządzenia poprawnej kalkulacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni przydomowych (3 kpl.) są to przyłącza zalicznikowe na które nie jest wymagany projekt.

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający będzie wymagał montażu zestawów wodomierzowych wraz z wodomierzem na przyłączach wodociągowych? Jeśli tak, proszę o ich opis.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie będzie wymagał montażu zestawów wodomierzowych wraz z wodomierzem na przyłączach wodociągowych. Należy wykonać przyłącze wodociągowe zgodnie z projektem wykonawczym. Zamawiający odsyła do pkt 4 poprawionego projektu wykonawczego, który udostępniamy w załączeniu.

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający będzie wymagał utwardzenia terenu wokół przepompowni strefowych (w ogrodzeniu)? Jeśli tak, to proszę podać rodzaj nawierzchni i opisać warstwy konstrukcyjne pod wybraną nawierzchnią.

Odpowiedź Zamawiającego:

Teren ogrodzony należy utwardzić za pomocą kostki brukowej grubości 6cm i obrzeży betonowych. Przed ułożeniem kostki należy wykonać warstwy podbudowy z tłucznia o grubości min. 15cm oraz podsypki cementowo-piaskowej o grubości min. 10cm (Zamawiający odsyła do pkt 9 poprawionego projektu wykonawczego).

Pytanie nr 11.

W projekcie budowlanym pkt 8.1 jest informacja:

8.1. Odtwarzanie terenu

Po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. W miejscach o nawierzchniach utwardzonych dokonać odtworzenia nawierzchni z zachowaniem materiałów, jakie obecnie tam się znajdują, ewentualnie w uzgodnieniu z inwestorem należy zastosować materiały o wyższym standardzie.

Pytanie jest następujące: jaki materiał obecnie się tam znajduje?

W przedmiarze wskazano tylko grubość kostki 8 cm, natomiast nie podano informacji czy jest to zwykła kostka przemysłowa (prostokąt lub tetka) czy szlachetna np. płukana. Nie podano również informacji odnośnie kolorystyki materiału. Informacje są niezbędne do wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Jest to kostka o kolorze szarym (behaton).

Pytanie nr 12.

Proszę o wyjaśnienie treści dotyczącej załącznika nr 1 - umowa, paragraf 5 „wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia”:

Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur przejściowych:

- 1) Faktury przejściowej do wysokości udziału własnego Zamawiającego (Beneficjenta Promesy).
- 2) Faktury przejściowej po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania określonej w promesie Zamawiającego (Beneficjenta polisy).

Jaki procent udziału własnego ma gmina w stosunku do całej inwestycji brutto?

W przedmiarze dotyczącym miejscowości Silice wskazano pompy zatapialne produkcji KSB z wirnikami Vortex- wg tabeli KRT F 80-215/52OEG – S170 o mocy 5,5 kW. Natomiast w opisie szczegółowym wskazano parametry KRT F 80-253/112UEG – S170 o mocy 11 kW.

Podobnie jest w przedmiarze dotyczącym miejscowości Klebark Wielki oraz Klewki, gdzie wskazano pompy zatapialne ARX F 80-/017 F4 USG-160 o mocy 1,7 kW oraz ARX F 80-/0180 USG-180 o mocy 1,7 kW. Natomiast w szczegółowym opisie wskazano przepompownię typ KRST 40-252/72UEG z dwiema pompami zatapialnymi o mocy 7,5 kW każda.

Jakie pompy zatapialne powinny być zamontowane w przepompowniach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z wytycznymi programu udział własny gminy wynosi 2%. Zamawiający odsyła do pkt 7.1. poprawionego projektu wykonawczego oraz załącza charakterystyki przepompowni (pliki P1, P2, P4).

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale III ust. 1 i 2 SWZ:

Zapis:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Klebarku Wielkim – etap I.

Budowa sieci wodociągowej PE 100 RC Ø 160 mm 137,75m, Ø 110 mm długości 996,95 m, Ø90 mm długości 21,1 m, Ø 50 mm długości 57,4 m, Ø40 mm długości 144,65 m, Ø32 mm długości 228,6 m.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV SN8 (lita) Ø 250 mm o długości 7 m, Ø 200 mm długości 1146,35 m, Ø160 mm długości 429,2 m.

Kanalizacja tłoczna PE Ø 110 mm o długości 1 515,55 m, Ø50 długości 92,5 m.

Przepompownie sieciowe wraz z monitoringiem i przyłączem energetycznym – 3 pkl.

2. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie całej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, jednak zakres zadania do wykonania jest zgodny z projektem wykonawczym.

Zastępuje się zapisem:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Klebarku Wielkim – etap I.

Budowa sieci wodociągowej PE 100 RC Ø 160 mm 137,75m, Ø 110 mm długości 996,95 m, Ø90 mm długości 21,1 m, Ø 50 mm długości 57,4 m, Ø40 mm długości 144,65 m, Ø32 mm długości 228,6 m.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV SN8 (lita) Ø 250 mm o długości 7 m, Ø 200 mm długości 1146,35 m, Ø160 mm długości 429,2 m.

Kanalizacja tłoczna PE Ø 110 mm o długości 1 515,55 m, Ø50 długości 92,5 m.

Przepompownie sieciowe wraz z monitoringiem i przyłączem energetycznym – 3 kpl.

Przepompownie przydomowe wraz z zalicznikowym przyłączem energetycznym – 3 kpl.

2. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie całej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, jednak zakres zadania do wykonania jest zgodny z projektem wykonawczym i poprawionym projektem wykonawczym. Udostępnione przedmiary mają charakter pomocniczy do sporządzenia wyceny.

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale IV SWZ:

Zapis:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zastępuje się zapisem:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ponieważ:

1) roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia tworzą ciąg czynności technicznych i montażowych wynikających z siebie, zazębiających się wzajemnie, technicznie spójnych oraz stanowiących jedną, niepodzielną całość,

- 2) podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Podział zamówienia na części wiązałby się ze wzrostem nakładów finansowych oraz ograniczał możliwości techniczne oraz ekonomiczne kontroli weryfikacji działań Wykonawców,
- 3) przedmiotowy zakres robót zaplanowano do realizacji jako całość w jednym terminie. Rozbijanie zamówienia na mniejsze części byłoby sprzeczne z podstawowym założeniem wyjściowym realizacji przedmiotowego zadania.
- 4) podział zamówienia na części nie spowoduje rozszerzenia kręgu potencjalnych Wykonawców, którzy mogliby wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- 5) podział zamówienia na części groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzebą skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia,
- 6) jednym z głównych celów dyrektyw UE z zakresu zamówień publicznych jest zwiększenie udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień publicznych, a podjęte działania Zamawiającego, w tym m. in. dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych powinno zaowocować również zwiększeniem konkurencji między Wykonawcami - należy przy tym zauważyć, że ustawodawca europejski za okoliczność uzasadniającą rezygnację z podziału na części uznał nadmierne trudności czy koszty oraz brak koordynacji, skutkujący poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia,
- 7) roboty objęte przedmiotem zamówienia posiadają wydaną decyzję o pozwoleniu na budowę Pur/83/2019 z dnia 13.08.2019 r.

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale XVIII ust. 1 SWZ:

Zapis:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 15 luty 2023 r.

Zastępuje się zapisem:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 17 luty 2023 r.

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale XIX ust. 10 SWZ:

Zapis:

10. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1)** Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 2 do SWZ;
- 2)** Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów;
- 3)** Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SWZ)
- 4)** Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – Załącznik nr 9 do SWZ (składane jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby).
- 5)** Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy (Załącznik nr 10 do SWZ).
- 6)** Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 11 do SWZ).

Zastępuje się zapisem:

10. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- 1)** Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 2 do SWZ;
- 2)** Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów;
- 3)** Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SWZ)
- 4)** Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – Załącznik nr 9 do SWZ (składane jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby).
- 5)** Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy (Załącznik nr 10 do SWZ).
- 6)** Oświadczenie składane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 11 do SWZ).
- 7)** Uproszczony kosztorys ofertowy.

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale XX ust. 3 i 4 SWZ:

Zapis:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 stycznia 2022 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert następuje w dniu 17 stycznia 2022 r. o godz. 12:00.

Zastępuje się zapisem:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 stycznia 2023 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert następuje w dniu 19 stycznia 2023 r. o godz. 12:00.

Zamawiający udostępnia:

- poprawiony przedmiar,
- poprawiony projekt wykonawczy,
- charakterystyki przepompowni P1, P2, P4,
- schemat przydomowej przepompowni ścieków.
- zmodyfikowany Załącznik nr 1 i 10 do SWZ,

Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28 grudnia 2022 r. nr 2022/BZP 00519304/01, tym samym publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 11 stycznia 2023 r. nr 2023/BZP 00022422/01.

**WÓJT GMINY PURDA
TERESA CHROSTOWSKA**