

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Purdzie.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytanie:

Wniosek Wykonawcy nr 1.

W przedmiarze nie uwzględniono wymiany gruntu, który wynika z opinii geologicznej i miejscami sięga do 3,5m. p.p.t. Proszę o kreślenie, czy mamy uwzględnić w ofercie wymianę całego gruntu miękkoplastycznego, bądź określenie do jakiej głębokości należy wymienić grunt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ze względu na występowanie gruntów słabonośnych, grunty warstwy I-(nasypy niekontrolowane) i warstwy IIb-(piasek gliniasty i piasek drobny) w stanie plastycznym o stopniu plastyczności $IL=0,70$ wg badań geologicznych, należy je usunąć i wymienić. Wymianę wykonać z pospółki zagęszczonej warstwami o miąższości 30cm każdej z warstw i wskaźniku zagęszczenia nie mniejszym niż $Is>0,98$. Przy osi A, osi 3 i 3' oraz 4, wymianę przeprowadzić w postaci przybliżonego trójkąta w rzucie na 2m poniżej poziomu chudego betonu + 1m pod warstwy posadzkowe (Pow. około 370m²). Na pozostałej części wewnątrz budynku wykonać podkład z pospółki gr. około 0,3-0,4m (Pow. Około 150m²) i na obsypanie budynku po obwodzie na gł. około 1m i szerokość 0,7-0,8m. Należy jeszcze doliczyć przynajmniej 5% na obsypywanie się gruntu podczas prowadzenia robót.

Należy jeszcze uwzględnić dodatkowy koszt na odwodnienie wykopu podczas wykonywania wymiany ponieważ grunt warstwy IIb jest częściowo nawodniony. Zaleca się wykonywanie robót fundamentowych w okresie letnim i w miarę krótkim okresie czasu.

Wymiana gruntu jest przybliżona ponieważ , aby zrobić dokładną potrzebną byłaby dużo większa ilość otworów badań geologicznych. W załączeniu rysunek.

Wniosek Wykonawcy nr 2.

W garażu według przekroju wynika, że płyta pod posadzkowa jest zbrojona, a nie jest to uwzględnione w przedmiarze. Proszę o informacje, czy mamy uwzględnić to w ofercie, jeżeli tak proszę o zestawienie stali.

Odpowiedź Zamawiającego:

Posadzkę na gruncie w garażu na wozy strażackie wykonać jako płytę przemysłową gr. 25cm z betonu C25/30 o wodoszczelności W6, zbrojoną zbrojeniem rozproszonym z włókien stalowych $f_i=1mm/L=50mm$ w ilości 25-30kg/m³ betonu lub konstrukcyjnie górą i dołem siatkami z prętów $f_i 10$ o oczku 20x20cm ze stali AIIIIN(B500SP) i podkładzie z chudego betonu C8/10 gr.10cm, na podbudowie z pospółki zagęszczonej warstwami o miąższości 30cm i wskaźniku zagęszczenia nie mniejszym niż $Is>0,98$.

Wniosek Wykonawcy nr 3.

Proszę o informacje, czy w garażu ma być wykonana posadzka przemysłowa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Posadzkę na gruncie w garażu na wozy strażackie wykonać jako płytę przemysłową gr. 25cm z betonu C25/30 o wodoszczelności W6, zbrojoną zbrojeniem rozproszonym z włókien stalowych $f_i=1\text{mm}/L=50\text{mm}$ w ilości 25-30kg/m³ betonu lub konstrukcyjnie górą i dołem siatkami z prętów f_i 10 o oczku 20x20cm ze stali AIIIIN(B500SP) i podkładzie z chudego betonu C8/10 gr.10cm, na podbudowie z pospółki zagęszczonej warstwami o miąższości 30cm i wskaźniku zagęszczenia nie mniejszym niż $Is>0,98$.

Wniosek Wykonawcy nr 4.

Proszę o udzielenie informacji czy Zestawienie wyposażenia pomieszczeń zawarte w opisie projektu wykonawczego wchodzi w zakres zadania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy wyposażenia.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z Rozdziałem III ust. 1 pkt 1.2. ppkt 3) SWZ przedmiar jest elementem pomocniczym do sporządzenia wyceny. Natomiast zgodnie z Rozdziałem XXI ust. 2 SWZ cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Szczegółowy opis kalkulacji ceny zawiera m.in. Rozdział XXI ust. 4 SWZ.

Wykonawca w wycenie winien uwzględnić niezbędną wymianę gruntu zgodnie z opracowaną dokumentacją celem prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszt wyceny wymiany gruntu należy wpisać w dodatkowej pozycji kosztorysu ofertowego jak również inne roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

**WÓJT GMINY PURDA
TERESA CHROSTOWSKA**