

Do ARKAS-PROJEKT SP. z o.o.SP.K.
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 70a
10-450 Olsztyn

Olsztyn, 26-listopada-2018

Znak EOP-63/65-008257-2018

Dot. Projektu zagospodarowania terenu

Obiekt: sieć kanalizacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w msc. Trękusiek gm. Purda

Uzgodnienie nr PZT/1273/63/18

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Olsztynie uzgadnia w/w zagospodarowanie terenu z następującymi uwagami:

1. Termin rozpoczęcia robót z 7-dniowym wyprzedzeniem zgłosić do Energa-Operator S.A. Rejon Dystrybucji w Olsztynie Dział Zarządzania Eksploatacją. Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić: termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.
2. Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami prowadzić ręcznie. Szczegółowe przebiegi tras urządzeń elektroenergetycznych należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.
3. W przypadku zmian rzędnych wysokościowych terenu objętego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyżującą linię kablową należy doprowadzić do ułożenia na głębokości zgodnej z normą PN-76-E-05125 w oparciu o wnioski o usunięcie kolizji. Przebudowę wykonać kosztem i staraniem inwestora.
4. Prace w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych wykonywać:
 - zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
 - zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
 - Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiązać zgodnie z PN-E-05100-1, 1998r. i NSEP-E-003.
5. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne (pod napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.
6. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Olsztynie, w efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robót pokrywa wykonawca.

Uzgodnienie ważne jest 3 lata, integralną częścią uzgodnienia jest załącznik graficzny.

Z poważaniem

Uzgodnienie wykonał:

Dariusz Bogdaniuk

☎: 89 61214 28

Kopię otrzymują:

1. 63MMD

Dyrektor Rejonu Dystrybucji
w Olsztynie i Szczycinie

Elżbieta Stankiewicz

Inwestor:



Gmina Purda

Purda 19, 11-030 Purda

Jednostka projektowa:

ARKAS-PROJEKT

ARKAS-PROJEKT

al. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, tel: (+089) 532 45 00, fax: (+089) 532 45 10

Nazwa dokumentacji:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Trękusek

Adres inwestycji:

Miejscowość: Trękusek, gmina Purda, powiat olsztyński, województwo
warmińsko-mazurskie

działki nr: 4/7, 4/74, 4/75, 22/4, 22/2, 4/79, 7/74, 23/4, 13/9, 3/74, 3/75, 3/76, 23/4, 13/9,
4/61, 4/60, 4/80 - obr. 29

Tytuł rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

Branża:

Sanitarna

Projektant:

mgr inż. Anna Adamkiewicz

w specjalności sanitarnej
upr. bud. 15/97/OI

Podpis:

Opracował:

mgr inż. Krystian Obidziński

Podpis:

Sprawdzający:

mgr inż. Elżbieta Lasmanowicz

w specjalności sanitarnej
upr. bud. 16/97/OI

Podpis:

Branża:

Elektryczna

Projektant:

mgr inż. Michał Adamkiewicz

w specjalności elektroen.
upr. bud. WAM/0154/PWOE/11

Podpis:

Sprawdzający:

mgr inż. Paweł Jurczyk

w specjalności elektroen.
upr. bud. POM/0188/PWOE/13

Podpis:

Nr arch.:

318-ARKAS/OLS/
2018

Stadium:

PB

Data:

11.2018

Skala:

1:500

Nr rys.:

S1