

Purda, 2 czerwca 2023 r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Poprawa gospodarki wodnościekowej w Gminie Purda ETAP I (Trękusek, Nowa Kaletka, Nerwik) - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Nowej Kaletce.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytanie:

Pytanie:

Jakie rury mają być zastosowane do realizacji zadania: czy PE 100RC dwuwarstwowe np. RADPOL RC MULTISOFT czy faktycznie PE100 RC dwuwarstwowa z dodatkiem płaszcza ochronnego (np. RADPOL MAXIprotect RC).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PE 100RC dwuwarstwowych bez płaszcza ochronnego.

**WÓJT GMINY PURDA
TERESA CHROSTOWSKA**