

Purda, 24 października 2023 r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 165008N na odcinku Przykop - Nowy Przykop.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 5, 6, 7 i 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytanie:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z dokumentacją projektową warstwę podbudowy zasadniczej należy wykonać z kruszywa C50/30, natomiast zgodnie z SST D-04.04.02b. z kruszywa C90/3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie wymaganej kategorii procentowych zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym, które należy wbudować w warstwę podbudowy zasadniczej grubości 22 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zweryfikował prawidłowe zastosowanie kruszywa zgodnie z projektowaną podbudową w dokumentacji – SST D-04.04.02a.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami umowy po stronie Wykonawcy leży zimowe utrzymanie remontowanego odcinka drogi.

Odpowiedź Zamawiającego:

W okresie zimowym utrzymanie drogi będzie wykonywał Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie, że odcinki drogi, gdzie będą prowadzone roboty przez Wykonawcę, będą zabezpieczone i utrzymywane przez Wykonawcę robót.

Pytanie nr 3:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że na remontowanym odcinku drogi wynieść i zastabilizować granicę prasa drogowego w ilości 12 punktów granicznych zgodnie z SWZ i umową.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza ustaleniem 12 punktów granicznych z odpowiednią dokładnością wraz ze stabilizacją.

Pytanie nr 4:

Znak sprawy: ZP.271.39.2023

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informacje kto jest właścicielem drewna z wycinki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wycinki drzew dokonuje Wykonawca robót budowlanych wraz z ich utylizacją.

Pytanie nr 5:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że do wykonania umocnionego pobocza należy użyć kruszywa C50/30.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że pobocza należy wykonać zgodnie z dokumentacją i rysunkiem - Przekrój normalny. Kruszywo niezwiązane C 50/30.

Pytanie nr 6:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępnia tabelę robót ziemnych.

Pytanie nr 7:

Po analizie załączonych przekrojów poprzecznych stwierdzono, że w związku z założeniem zdjęcia warstwy humusu o grubości 25 cm występuje konieczność wykonania nasypu. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie pozycji kosztorysowej uwzględniającej nasyp pod konstrukcję drogi oraz poboczy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie nasypu uwzględnione jest w tabeli robót ziemnych tzn. przeniesienie materiału z wykopów na nasypy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca uwzględni w ofercie wszystkie niezbędne koszty do wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty należy wpisać w element " Inne niezbędne do realizacji robót" Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego.

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale XVIII ust. 1 SWZ:

Zapis:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 24 listopada 2023 r.

Zastępuje się zapisem:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 28 listopada 2023 r.

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale XX ust. 3 i 4 SWZ:

Zapis:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26 października 2023 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert następuje w dniu 26 października 2023 r. o godz. 12:00.

Zastępuje się zapisem:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 października 2023 r. do godz. 11:00.

Znak sprawy: ZP.271.39.2023

Otwarcie ofert następuje w dniu 30 października 2023 r. o godz. 12:00.

Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10 października 2023 r. nr 2023/BZP 00437192/01, tym samym publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24 października 2023 r. nr 2023/BZP 00459042/01.

**WÓJT GMINY PURDA
TERESA CHROSTOWSKA**