



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejonowy Zakład Energetyczny Radom
26-600 Radom, ul. Średnia 49
tel. (48) 365 71 82, fax (48) 365 71 94
radom.os@pgedystrybucja.pl

27 PAŹ. 2011



Załącznik nr 1 do Umowy

o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Radom, 24.10.2011

TU/2957/2011/DO

Adresat:

Urząd Miasta i Gminy
ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew

Warunki przyłączenia nr TU/2957/2011/DO dla podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: targowisko.

Lokalizacja: Skaryszew ul. Krasickiego, działka nr 3812/5, 3813/5

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia **12-10-2011r**, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: **istniejące złącze kablowe, działka nr 3813/6**
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaciski prądowe na wyjściu przewodów ze złącza kablowo-pomiarowego w kierunku instalacji odbiorczej Podmiotu.**
3. Moc przyłączeniowa: **24,0 kW – zasilanie podstawowe.**
4. Rodzaj przyłącza: **kablowe typu YAKY 4x120 mm². istniejące bez zmian**
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
istniejące złącze kablowe ZK-3 zlokalizowane przy działce nr 3813/6 przebudować na ZKP-3e i zabudować w linii ogrodzenia działki z dostępem od strony ulicy,
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - **wyprowadzić zalicznikową 3 fazową w.l.z. do miejsca odbioru.**Wykonać instalację elektryczną odbiorczą zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wymaganiami zawartymi w punkcie 13 niniejszych warunków przyłączenia.
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **w złączu pomiarowym.**