



LEGENDA:

 uziom konstrukcji wiaty - płaskownik FeZn 25x4mm2 układany w trakcie montażu stóp fund.  $R_u < 10 \Omega m$


 oprawa 2x58W z kloszem IP 65 , montować na linkach na wys. 3,5m

 przewód YDY 3x6mm2 w rurkach

WIATA TY P "B1", "B2"  
instal. oświetlenia , uziomy

zabezpieczenie obwodów i załączanie oświetlenia w rozd. "RG"



RZUT PARTERU		SKALA 1:100
WIATY SKARYSZEW UL.KRASICKIEGO13		BRANZA:
AUTOR MGR INŻ.MIECZYSLAW BARTODZIEJ		ELEKTR
NR UPR. PROJ.	GP-III-7342/248/91	
AUTOR-OPR2	inz.H.Hernik WPB-II-8386/RA/78/81	
		6/E
26-604 RADOM ul.SZCZECIŃSKA 12 tel.(048)365-39-81		11.2011R