




LEGENDA:

 uziom konstrukcji wiaty - płaskownik FeZn 25x4mm2
układany w trakcie montażu stóp fund. Ru < 10 Ωm


 oprawa 2x58W z kloszem IP 65 ,
montować na linkach na wys. 3,5m

 przewód YDY 3x6mm2 w rurkach

zabezpieczenie obwodów i załączanie oświetlenia w rozd., "RG"



WIATA TYP "A"
instal. oświetlenia , uziomy

RZUT PARTERU		SKALA 1:100
WIATY SKARYSZEW UL.KRASICKIEGO13		BRANZA:
AUTOR		ELEKTR
NR UPR. PROJ.	MGR INŻ.MIECZYSLAW BARTODZIEJ	
AUTOR-OPR2	GP-III-7342/248/91	
AUTOR-OPR2		inż.H.Hernik WPB-II-8386/RA/78/81
		5/E
26-604 RADOM ul.SZCZECIŃSKA 12 tel.(048)365-39-81		11.2011R