

Oświetlenie wiat

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja: Przebudowa targowiska gminnego
OŚWIETLENIE WIAT
Adres: ul. Krasickiego 13
26-640 Skaryszew
Kod CPV 1: 45310000-3
Nazwa wg CPV 1: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Inwestor: Urząd Miasta i Gminy
Adres: ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew
Wykonawca:
Adres:
Sporządził:
Sprawdził:

Inwestor

Wykonawca

Oświetlenie wiat

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	KNNR 5 0701-0200	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III 67,2	m3 m3	67,200	67,200
2	KNNR 5 0706-0100	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m /210x2=420 / 420	m m	420,000	420,000
3	KNNR 5 0705-0100	Ułożenie rur osłonowych typ SRS#50 31	m m	31,000	31,000
4	KNNR 5 0705-0100	Ułożenie rur osłonowych A#50 10	m m	10,000	10,000
5	KNNR 5 0707-0100	Układanie ręczne kabli wielożyłowych YKY4x6 w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm 169	m m	169,000	169,000
6	KNNR 5 0713-0100	Układanie kabli YKY4x6 w rurach lub kanałach zamkniętych 41	m m	41,000	41,000
7	KNNR 5 0605-0200	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m w guncie kategorii III - płaskownik Fe/ Zn25x4mm 300	m m	300,000	300,000
8	KNNR 5 0702-0200	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III/ 171x0,4x0,4=27,36 / 33,6	m3 m3	33,600	33,600
9	KNNR 5 1106-0200	Montaż linek nośnych (przewieszek) o średnicy do 8 mm pojedynczych, rozpiętość przęsła do 50 m/ 4x48=192m / 5	m m	5,000	5,000
10	KNNR 5 0104-0500	Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane na konstrukcji metalowej - linka nośna, słupy stalowe 211	m m	211,000	211,000
11	KNNR 5 0303-0100	Puszki z tworzywa sztucznego połączeniach przewodów o przekroju do 2,5 mm2 35	szt. szt.	35,000	35,000
12	KNNR 5 0203-0300	Przewody kabelkowe YDY3x6 wciągane do rur 235	m m	235,000	235,000
13	KNNR 5 0513-0100	Oprawy świetłówkowe 2x58W szczelne np.Gold Force lub o podobnych parametrach mocowane na linie nośnej 34	kpl kpl	34,000	34,000
14	KNNR 5 1303-0400	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy 4	pomiar pomiar	4,000	4,000
15	KNNR 5 1304-0200	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze 20	szt. szt.	20,000	20,000