



do ZKP YKY 5x25 mm<sup>2</sup>  
skrzynki SP 2x YKY 5x6mm<sup>2</sup>  
ośw. terenu 3 x YKY 3x10mm<sup>2</sup>  
ośw. zadasz. 3 x YKY 3x6mm<sup>2</sup>  
ośw. zadasz. "A" YKY 4x6mm<sup>2</sup>

## LEGENDA

- 430W  
2,1m<sup>2</sup>  
200W/m<sup>2</sup>
- mata grzejna 230 V ,  
200 W/m<sup>2</sup> w/g oznaczeń na rys.
- grzejnik konwektorowy 1500W z termostatem
- przepływowy podgrzewacz wody 6 kW
- oprawa 28W / 38 IP 55/65 IK 10
- oprawa świetłkowska 2x36W IP 43 IK 08
- wentylator łazienkowy zał. z oświetleniem  
wyl. z opóźnieniem 10 min.
- gn. 1-f 230V IP
- gn. 1-f 230V IP 54
- gn.3-f z wyłącznikiem 16A IP 54
- wyl. 1-bieg.
- wyl. 1-bieg. IP 54
- wyl. świecznikowy
- wyl. świecznikowy IP 54
- puszka
- termostat 5-45 C do mocy max 3,5kW
- aparat grzewczo wentylacyjny 2,0 kW
- przewody YDYp 3x1,5mm<sup>2</sup> do oświetlenia  
YDYp 3x2,5mm<sup>2</sup> do gn. 1-f i ogrzewania  
YDYp 5x4mm<sup>2</sup> do podgrzewaczy wody

POW. ZABUDOWY 52.40m<sup>2</sup>  
POW. UŻYTKOWA 33.98m<sup>2</sup>

instal. oświetlenia, podgrz.wody, gn-1f i 3-f

## UWAGI OGÓLNE

- Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

RZUTPARTERU		SKALA 1:50
BUD.SANIT.SKARYSZEWUL.KRASICKIEGO13		BRANZA: ELEKTR
AUTOR	MGRINŻ.MIECZYSLAWBARTODZIEJ	
NR UPR. PROJ.	GP-III-7342/248/91	
AUTOR-OPRZ	Inż.H.Hernik WPB-II-8386/RA/78/81	
		2/E
26-604 RADOM ul.SZCZECIŃSKA 12 tel.(048)365-39-81		11.2011R