



UWAGI

1. Proj. złącze kablowo-pomiarowe wolnostojące w obudowie termoutwardzalnej w II kl. ochrony wg katalogu PGE
2. W złączu uzemieć szynę PEN R_S 5Ω

PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR" 26-600 RADOM				
Ul. Świętojańska 3 lok. 27 tel.(048) 38-38-151 kom. 0601180311				
BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY BŁONIE I ULIC DOCHODZĄCYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W SKARYSZEWIE				
SCHEMAT PRZEBUDOWY LINII NN				
Projektował	mgr inż. Zbigniew Kara (UAN-11-K-6386/RA/66/85)		Podpis:	
Sprawdził	inż. Marian Mierzwa (WBP-11-K-4336/RA/65/81)			
Str.:			Skala:	Nr rys.
Radom, lipiec 2012				4