

	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DAKAR”	
	PRACOWNIA PROJEKTOWA, NIP: 796-007-18-76 26-600 Radom, ul. Świętojańska 3/27 (piętro III) tel. kom. 601 180 311, e-mail: pwdakar@gmail.com	

EGZ. NR **4**

Nazwa: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 351028W W MIEJSCOWOŚCI KŁONOWIEC KORACZ.

1.	OŚWIADCZENIE	3
2.	PRZYNALEŻNOŚĆ DO MOIIB I UPRAWNIENIA.....	4
3.	WARUNKI UZGODNIENIA I OPINIE.....	9
4.	PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA DROGOWA	13
4.1.	CZĘŚĆ OPISOWA – OPIS TECHNICZNY	13
4.2.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	17
5.	BIOZ.....	23

BRANŻA DROGOWA

Usytuowanie projektowanego obiektu budowlanego:
działka nr: 10, 145, 196

<i>Inwestor</i>	Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew			
<i>Biuro projektowe:</i>	PW DAKAR , ul. Świętojańska 3/27, 26-600 Radom			
<i>Branża drogowa:</i>	projektant	mgr inż. Michał Rzymczyk	(MAZ/0310/PWBD/15)	
	sprawdził	mgr inż. Janusz Karpeta	(UAN-II-K-8386/134/85)	

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

1.	OŚWIADCZENIE	3
2.	PRZYNALEŻNOŚĆ DO MOIIB I UPRAWNIENIA.....	4
3.	WARUNKI UZGODNIENIA I OPINIE.....	9
4.	PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA DROGOWA	13
4.1.	CZĘŚĆ OPISOWA – OPIS TECHNICZNY	13
4.1.1.	<i>Przedmiot, zakres i podstawa opracowania</i>	<i>13</i>
4.1.2.	<i>Założenia do projektowania</i>	<i>13</i>
4.1.3.	<i>Warunki gruntowo-wodne.....</i>	<i>13</i>
4.1.4.	<i>Stan istniejący.....</i>	<i>14</i>
4.1.5.	<i>Stan projektowany.....</i>	<i>14</i>
4.1.5.1.	<i>Przekrój podłużny</i>	<i>14</i>
4.1.5.2.	<i>Przekrój normalny.....</i>	<i>15</i>
4.1.5.3.	<i>Konstrukcje</i>	<i>15</i>
4.1.5.3.1.	<i>JEZDNIA</i>	<i>15</i>
4.1.5.3.2.	<i>POBOCZE.....</i>	<i>15</i>
4.1.5.3.3.	<i>ZJAZDY Z KRUSZYWA</i>	<i>15</i>
4.1.6.	<i>Odwodnienie ulicy.....</i>	<i>15</i>
4.1.7.	<i>Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.....</i>	<i>16</i>
4.1.8.	<i>Wskazania technologiczne.....</i>	<i>16</i>
4.1.9.	<i>Organizacja ruchu.....</i>	<i>16</i>
4.1.10.	<i>Uwagi wykonawcze</i>	<i>16</i>
4.1.11.	<i>Uwagi końcowe.....</i>	<i>16</i>
4.2.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	17
4.2.1.	<i>Orientacja 1:10 000.....</i>	<i>17</i>
4.2.2.	<i>Plan sytuacyjny skala 1:1000 rys. nr 1.....</i>	<i>18</i>
4.2.3.	<i>Plan warstwiczny skala 1:1000 rys. nr 2.1.....</i>	<i>19</i>
4.2.4.	<i>Profil podłużny skala 1:100/1000 rys. nr 2.2.....</i>	<i>20</i>
4.2.5.	<i>Przekrój normalny i konstrukcyjny skala: 1:50 rys. nr 3.....</i>	<i>21</i>
4.2.6.	<i>Przekroje do obliczenia ilości robót ziemnych skala 1:100 rys nr 4.....</i>	<i>22</i>
5.	BIOZ.....	23

Oświadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DAKAR”, Janusz Karpeta 26 - 600 Radom ul. Świętojańska 3 lok. 27 oświadcza , że dokumentacja techniczna:

**„PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 351028W
W MIEJSCOWOŚCI KLONOWIEC KORACZ”**

BRANŻA DROGOWA

wykonana została zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz , że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

<i>BRANŻA</i>	<i>PROJEKTANT</i>		<i>SPRAWDZAJĄCY</i>	
DROGOWA	mgr inż. Michał Rzymczyk		mgr inż. Janusz Karpeta	
	(MAZ/0310/PWBD/15)		(UAN-II-K-8386/134/85)	

2016 rok.

3. Warunki uzgodnienia i opinie



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
26-600 Radom, ul. Średnia 49
tel. (48) 365 71 82, fax (48) 365 71 94
e-mail: radom.os@pgedystrybucja.pl

Radom, dn. 2015.12.28 r.

L. dz./1526/10374/2015

P.W. „DAKAR”
ul. Świętojańska 3 m. 27
26-600 Radom

Dotyczy: Uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej nr 351017W w miejscowości Kobylany Kolonia.

W nawiązaniu do pisma, RE Radom informuje, że projekt przebudowy drogi gminnej nr 351017W w miejscowości Kobylany Kolonia uzgadnia się pozytywnie

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Adresat
2. RE Radom RM

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
Województwo świętokrzyskie
Miejsce:
Miejsce Skrok

Sprawę prowadzi Szymon Górski tel. 48-3657107

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejsze) wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów).

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 646-26-93-856, REGON: 060552640, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 0010 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w Radomiu
ul. Domagalskiego 7
26-600 RADOM

Radom dnia 05.02.2016 r.

Znak: PZD.II.420.4.1.2016

P.W. „DAKAR”
26-600 Radom
ul. Świętojańska 3 m 27

Dotyczy: wydania opinii w zakresie geometrii drogi gminnej nr 351028W w m. Kłonowiec
Koracz, gm. Skaryszew.

Odpowiadając na pismo z dnia 08.01.2016 r., na podstawie § 3 ust.1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729), po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją w zakresie geometrii drogi gminnej nr 351028W, wydaję opinię jak poniżej:

- zgodnie § 15 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 1999 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz.430) droga klasy „D” winna mieć szerokość 5,0 m. Można przyjąć zmniejszoną szerokość pasa ruchu o 0,25 m na obszarze zabudowy z 2,5 m do 2,25 m, tylko w przypadku zastosowania rozwiązań uspokajających ruch na drodze. W przedstawionym opracowaniu przyjęto szerokość jezdni poza terenem zabudowy– 4,5 m co jest niezgodne z zapisami w/w rozporządzenia MTiGM.

Z up. STAROSTY
Kłonowiec
mgr inż. *Joanna Chojnacka*
DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych



Orange Polska
Domena Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 5 - Radom
ul. Piłsudskiego 14/16, 26-610 Radom
tel.: 48 340 22 46; fax.: 48 360 48 01
www.hurt-orange.pl

Radom; 08 stycznia 2016 r.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„DAKAR”
Ul. Świętojańska 3/27
26-600 Radom

Numer pisma: 1226/TODDRIU/W/2016

Temat: warunki techniczne na przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej Orange PL w związku z projektem przebudowy drogi gminnej nr 351028W w m. Klonowiec-Koracz

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dn. 04.01.2016r. uprzejmie informuję, że warunki techniczne na zabezpieczenie i przebudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej Orange PL w związku z projektem przebudowy drogi gminnej nr 351028W w m. Klonowiec-Koracz przedstawiają się następująco:

1. Zachować normatywną grubość przykrycia istniejących kabli telefonicznych od poziomu projektowanych nawierzchni drogi zgodnie z normą ZN-96 TPSA-004. W przypadku braku możliwości zachowania normatywnej grubości przykrycia - doziemną infrastrukturę telekomunikacyjną należy zabezpieczyć dodatkowymi rurami ochronnymi typu AROT P120S, ewentualnie przełożyć kable poza obszar kolizji.
2. Dane techniczne dotyczące istniejącej sieci telekomunikacyjnej dostępne są w Dziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 5- Radom; ul. Piłsudskiego 14/16, tel. 48 362 48 84.
3. Roboty budowlano – montażowe na infrastrukturze telekomunikacyjnej Orange Polska należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
4. Wszystkie prace na skrzyżowaniach i w zblizeniu do infrastruktury telekomunikacyjnej należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych Orange Polska.
5. Przed rozpoczęciem prac na skrzyżowaniach i w zblizeniu do infrastruktury telekomunikacyjnej inwestor ma obowiązek pisemnie wystąpić, przynajmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela Orange Polska celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury teletechnicznej.

Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonaadzor . Wykonywanie prac na infrastrukturze telekomunikacyjnej własności Orange Polska bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski będzie traktowane jako nielegalne z wszelkimi tego konsekwencjami.

6. Zakończone prace należy zgłosić do odbioru zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.
7. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania.

Z poważaniem:


Krzysztof Walisz
Kierownik
Działu Wykonawstwa i Zarządzania Działalnością
w Imieniu Kierownika

- ü po uwzględnieniu warunków gruntowo-wodnych grunty występującew podłożu zakwalifikowanodo grupy nośności G 1-2

4.1.4. Stan istniejący

W stanie istniejącym odcinek drogi gminnej charakteryzują następujące parametry:

- ü Jezdnia o nawierzchni z kruszywa szerokości 4,00 - 4,50m, i daszkowym spadku poprzecznym ~2%, z krawędziami swobodnymi
- ü Obustronne fragmenty muld
- ü Zjazdy indywidualne na posesje zastano z kruszywa naturalnego i jako gruntowe

Na odcinku odbywa się ruch dwukierunkowy. Droga obsługuje przylegające posesje bezpośrednio poprzez zajady indywidualne. Piesi poruszają się po poboczach drogi oraz przy krawędziach jezdni.

W pasie ulic prowadzone jest uzbrojenie podziemne:

- ü sieć wodociągowa
- ü słupy i kable teletechniczne
- ü kable energetyczne nn, oświetlenie oraz przyłącza
- ü punkty osnowy geodezyjnej

Szczegółowy przebieg, lokalizację i rodzaje uzbrojenia, pokazano na planie sytuacyjnym i zaznaczono odpowiednimi kolorami.

4.1.5. Stan projektowany

Zaprojektowano korytarz drogowy jako D – dojazdowy dla kategorii ruchu KR1. Korytarz opisuje przekrój normalne:

- ü Drogowy szerokości 4,50m o spadku porzecznym daszkowym 2%.

Odcinek przebiega przez tereny rolne oraz zabudowę jednorodzinną. Zaprojektowano jedno dowiązanie do drogi gminnej.

Przekrój drogowy stanowi kontynuację charakteru układów komunikacyjnych dróg gminnych, w których zawarto: jezdnię szerokości 4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego, o daszkowym spadku poprzecznym 2%, pobocza obustronne z kruszywa szerokości 0,75m oraz istniejące odcinki muld trawiastych przydrożnych głębokości do 30cm – roboty utrzymaniowe polegające na bieżącej konserwacji. Dostęp do sąsiadujących działek zapewniono poprzez zjazdy indywidualne z kruszywa o szerokości 5,00m i zaokrągleniach stycznych łukiem o $R=3,00m$.

Przekrój drogowy charakteryzuje jezdni z betonu asfaltowego szerokości 4,50m, o daszkowym spadku poprzecznym 2% i:

- ü Strona prawa – krawędź swobodna jezdni, zabezpieczona poboczem z kruszywa szerokości 0,75m oraz spadkiem jednostronnym 8%, odcinki muld - roboty utrzymaniowe polegające na bieżącej konserwacji - do odtworzenia
- ü Strona lewa – krawędź swobodna jezdni, zabezpieczona poboczem z kruszywa szerokości 0,75m oraz spadkiem jednostronnym 8%, odcinki muld - roboty utrzymaniowe polegające na bieżącej konserwacji - do odtworzenia.

Dostęp do sąsiadujących działek zapewniono poprzez zjazdy indywidualne z kruszywa o szerokości 5,00m i zaokrągleniach stycznych łukiem o $R=3,00m$.

Odciek podzielono na część o nawierzchni z kruszywa – km: 0+000,00 – 0+400,00, oraz o nawierzchni z betonu asfaltowego – km: 0+400,00 – 1+184,54m. Pierwszy odcinek o nawierzchni z kruszywa stanowi etap I wykonania nawierzchni docelowej z betonu asfaltowego. Poszczególne warstwy konstrukcyjne należy wykonać z odsadzkami dla obu etapów, zachowując docelowe rozwiązania nawierzchni z betonu asfaltowego. Ślad niwelety dla obu odcinków stanowi linia docelowej osi nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.

4.1.5.1. Przekrój podłużny

Niweleta drogi została dopasowania do naturalnego ukształtowania terenu. Dowiązania stanowią połączenia z drogą gminną oraz z terenem bezpośrednio przylegającym. Zaprojektowano niweletę w osi drogi na całym odcinku z zachowaniem normatywnych spadków podłużnych mieszczących się w przedziale od 0,2% do 2,5%. Ostatecznie projektowana niweleta zmieni swoje położenie w celu nadania normatywnych spadków oraz zapewnienia kontynuacji spływu wody do +46cm.

4.1.5.2. Przekrój normalny

Przekrój drogowy charakteryzuje: jezdnię szerokości 4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego, o daszkowym spadku poprzecznym 2%, pobocza obustronne z kruszywa szerokości 0,75m i spadku 8% oraz odcinki istniejących rowów trawiastych przydrożnych trapezowych. Poszczególne warstwy ulepszonego podłoża i konstrukcyjne należy wykonać z odsadzką schodkowo poszerzając kolejno warstwy o 6, 6, 30cm.

Przekrój drogowy charakteryzuje jezdnia z betonu asfaltowego szerokości 4,50m, o daszkowym spadku poprzecznym 2%:

- ü Strona prawa – krawędź swobodna jezdni oraz schodkowo wykonane odsadzki poszczególnych warstwy konstrukcyjnych oraz ulepszonego podłoża – poszerzone o 6, 6, 30cm, krawędź jezdni zabezpieczona poboczem z kruszywa szerokości 0,75m oraz spadkiem jednostronnym 8%, istniejąca mulda do odtworzenia
- ü Strona lewa – krawędź swobodna jezdni oraz schodkowo wykonane odsadzki poszczególnych warstwy konstrukcyjnych oraz ulepszonego podłoża – poszerzone o 6, 6, 30cm, krawędź jezdni zabezpieczona poboczem z kruszywa szerokości 0,75m oraz spadkiem jednostronnym 8%, istniejąca mulda do odtworzenia

Dostęp do sąsiadujących działek zapewniono od strony krawędzi swobodnej poprzez zjazdy indywidualne z kruszywa o szerokości 5,00m i zaokrągleniach stycznych łukiem o $R=3,00m$.

Odciek podzielono na część o nawierzchni z kruszywa – km: 0+000,00 – 0+400,00, oraz o nawierzchni z betonu asfaltowego – km: 0+400,00 – 1+184,54m. Pierwszy odcinek o nawierzchni z kruszywa stanowi etap I wykonania nawierzchni docelowej z betonu asfaltowego. Poszczególne warstwy konstrukcyjne należy wykonać z odsadzkami dla obu etapów, zachowując docelowe rozwiązania nawierzchni z betonu asfaltowego. Ślad niwelety dla obu odcinków stanowi linia docelowej osi nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.

4.1.5.3. Konstrukcje

4.1.5.3.1. JEZDNIA

ü Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70W (wielorodzajowy) dla KR1-2	gr. 4cm
ü Warstwa wiążąca z AC 11W 50/70 dla KR1-2	gr. 4cm
ü podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63	gr. 20cm
ü <u>ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego 0/11,2</u>	gr. 10cm
	gr. 38cm

Przy rozwiązaniu jako krawędź swobodna poszczególne warstwy konstrukcyjne i ulepszonego podłoża należy wykonać schodkowo poszerzając je kolejno o:

ü Warstwa ścieralna AC 11S	0 cm
ü Warstwa wiążąca AC 11W	6 cm
ü Podbudowa zasadnicza 0/63	6+6 = 12cm
ü Kruszywo naturalne 0/11,2	6+6+30 = 42cm

4.1.5.3.2. POBOCZE

ü Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	gr. 15cm
---	----------

4.1.5.3.3. ZJAZDY Z KRUSZYWA

ü Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5	gr. 15cm
---	----------

4.1.6. Odwodnienie ulicy

Zachowuje się istniejący system odwodnienia. Wody opadowo-roztopowe spływają grawitacyjnie dzięki ukształtowanym spadkom podłużnym i poprzecznym na tereny zielone – istniejące rowy trawiaste trapezowe. Migrację wód zapewniają:

- ü Powierzchnie biologicznie czynne w pasie drogowym ukształtowane w formie muldy głębokości do 30cm.

4.1.7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Nie przewiduje się stosowania dodatkowo urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

4.1.8. Wskazania technologiczne

Zakres planowanych robót określa przedmiar robót i „Uproszczona specyfikacje techniczne”.

4.1.9. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie. Oznakowanie stałe oraz oznakowanie tymczasowe robót należy wykonać zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

4.1.10. Uwagi wykonawcze

Należy zwrócić szczególną uwagę na realizowanie inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową przy zachowaniu warunków przy realizacji tematów pokrewnych – w szczególności projektu elektrycznego oraz projektu kanalizacji sanitarnej – uzgodnienia i opinie w nich zawarte - prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgodnionej ulicy.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

4.1.11. Uwagi końcowe

w Zaprojektowane obiekty należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, mając szczególnie na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.

Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

w Wielkość i rodzaj robót wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Sposób wykonania robót oraz wymagania dla poszczególnych rodzajów robót przedstawiono w „Uprozczonej specyfikacji technicznej robót drogowych” będącej załącznikiem niniejszego opracowania.

Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją budowy winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w ofercie powinny posiadać odpowiednie atesty oraz odpowiadać obowiązującym Polskim Normom, Normom Branżowym, Specyfikacjom Technicznym Robót, jednośnym przepisom ich wykorzystania i stosowania.

Roboty nie ujęte w dokumentacji a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów.

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z Dokumentacją na etapie przetargu.

5. BIOZ

Dotyczy budowy infrastruktury drogowej.

5.1.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji

W zakres robót wchodzi: roboty przygotowawcze, roboty ziemne budowlane

Na cykl technologiczny robót składać się będą 4 operacje:

czynności przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiałów, roboty rozbiórkowe i ziemne jak: rozbiórka częściowo istniejących nawierzchni i poboczy, wykopy i nasypy, niwelacja i przygotowanie podłoża, skrawanie nawierzchni asfaltowej, roboty budowlane jak: wykonanie rowów i przepustów, wykonanie poszczególnych warstw podłoża i nawierzchni, wykonanie poboczy, uporządkowanie placu budowy.

5.1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W strefie prowadzonych robót znajduje się:

- sieć wodociągowa
- sieć gazowa
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- napowietrzna sieć energetyczna z przyłączami nadziemnymi i doziemnymi
- kablowa sieć energetyczna niskiego
- kanalizacja teletechniczna
- punkty osnowy geodezyjnej (pozostawić w stanie nienaruszonym lub przełożyć).

5.1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowie ludzi

Podczas wykonywania robót ziemnych zagrożeniem może wystąpić przy pracach w pobliżu linii energetycznej.

5.1.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

Przewidywanym zagrożeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robót jest:

- prace ziemne w pobliżu istniejącej linii energetycznej wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem pracownika,
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej tyłką koparki, lemieszem spycharki przy braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub najechania na nich przez koparkę, spycharkę, walec
- najechania na pracownika przez sprzęt rozładujący „pracujący na wstecznym biegu”,
- przygniecenia pracownika podczas rozładunku materiałów przy braku zachowania szczególnej ostrożności.

5.1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach

operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- o wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- o obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- o postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- o udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

5.1.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

5.1.6.1. Projekt organizacji ruchu

Przed przystąpieniem do *budowy* należy wykonać projekt czasowej organizacji ruchu, dostosowany do poszczególnych etapów robót oraz ich charakteru. *Projekt należy zaopiniować w Miejskiej Komendzie Policji i zatwierdzić u Zarządcy Drogi.*

5.1.6.2. Środki techniczne przy czynnościach przygotowawczych

Przed przystąpieniem do *budowy drogi*, wykonawca-kierownik budowy powinien wykonać następujące czynności:

- o wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy budowy,
- o wyznaczyć w terenie miejsca ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych i gospodarczych (magazyn, plac składowy),
- o zapewnić łączność telefoniczną

Zagospodarowanie placu budowy pod kątem urządzeń socjalnych powinno odpowiadać ogólnym warunkom bhp, a w szczególności powinno przewidywać: pomieszczenie na szatnię, urządzenia do mycia ciała, ustęp.

Teren robót powinien być w miarę potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe. Miejsca do składowania materiałów i wyrobów powinny być oznakowane, utwardzone i odwodnione, i wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia zsunięcia, rozsunięcia lub spadnięcia składowanych wyrobów. Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymogami przepisów ppoż. – 5,0m od stałego stanowiska pracy. Należy zapewnić dostateczną ilość wody do picia i celów higieniczno-sanitarnych. Do celów higieniczno-sanitarnych zapotrzebowanie wody wynosi 30 l/dobę. Przy robotach wykonywanych przy temp. otoczenia poniżej 10°C i powyżej +25°C należy pracownikom zapewnić napoje, a w okresie od 1 listopada do 31 marca - posiłki profilaktyczne (dla pracowników wykonujących prace o wysiłku fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek roboczy powyżej 1500 kcal u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, osłonięte w okresie zimowym.

5.1.6.3. Środki techniczne przy robotach ziemnych i budowlanych.

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- w odległości mniejszej niż 0,60m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.

W czasie przerw w pracy oraz po zakończeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza się przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione lub niezatrudnione przy tych pracach. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej. Przed rozpoczęciem robót ziemnych na terenie uzbrojonym w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową lub centralnego ogrzewania ustala się z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych na tym terenie. Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji, niezwłocznie przerywa się pracę i ustala się z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. Prefabrykaty betonowe (rury i ścianki czołowe przepustów, inne: krawężniki, kostka betonowa) przeważnie są rozładowywane dźwigami zamontowanymi na samochodach dowożących lub maszynami z widłami rozładowniczymi. Poruszają się one na ogół na wstecznym biegu i dlatego obsługujący pracownicy powinni zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć najechania na nich sprzętu rozładującego. Przy robotach brukarskich – układający betonową kostkę lub płyty powinni otrzymywać nakolanniki. Przy robotach bitumicznych pracownicy powinni posiadać ubrania ochronne, rękawice chroniące od oparzeń oraz skórzane obuwie z drewnianą podeszwą. Poza tym powinni dostawać dziennie 0,5 litra mleka.

5.1.6.4. Środki organizacyjne

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

- Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:
 - niewłaściwa ogólna organizacja pracy
 - § nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
 - § niewłaściwe polecenia przełożonych,
 - § brak nadzoru,
 - § brak instrukcji posługiwania się czynnikami materialnym,
 - § tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
 - § brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
 - § dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;
 - niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
 - § niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
 - § nieodpowiednie przejścia i dojścia,
 - § brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich obór
- Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:
 - niewłaściwy stan czynnika materialnego:
 - § wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,
 - § niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
 - § brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
 - § brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,

- § brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
- § niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
 - § zastosowanie materiałów zastępczych,
 - § niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;
- wady materiałowe czynnika materialnego:
 - § ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;
- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
 - § nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
 - § niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
 - § niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
- Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
 - organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
 - organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
 - dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
 - zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed
 - zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
 - zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

5.1.7. Podstawa prawna opracowania

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U. z 2000 r. Nr 106 poz. -1126 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz. 1321 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr62 poz. 285)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź. zm.)
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 póź. 401).

5.1.8. **Kierownik** budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan BiOZ”).